Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Especificaciones Técnicas para la

Adquisición de Transformador

Los **Itenes solicitados** deberán ser nuevos, e instalados en el local de la convocante

El Transformador deberá ser de 63kva Trifásico previendo todos los accesorios necesarios para su instalación, así como también la provisión de 3 poster de H° A° de 12/300kgf.

Al instalarse deberán preverse todo los requerimientos exigidos por la ANDE, como Fusibles, porta fusibles, para rayos, descargadores de tensión, Aisladores, jabalinas de 2.40 m como mínimo, cables, crucetas de madera y toda la mano de obra necesaria a emplearse en la instalación.

Así mismo, todos los accidentes que pudieran ocasionarse durante la instalación de los equipos es de única y total responsabilidad del contratista, el cual deberá observar y utilizar todos los equipamientos a los fines de salvaguardar todo y cualquier accidente que pudiera venir a ocasionarse.

Atentamente.

…….…	…….....
Cristian Alejandro Much	Elizabeth Moreira R. Diaz
U.O.C	U.O.C