ADDENDA N° 1/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

La **UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,** a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, introduce modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones con referencia al llamado individualizado como:

Descripción: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.
Modalidad: LCO N° 02/2018 –
ID N° 346.672
Expte. N° 316.593

SE INTRODUCE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - 1. Especificaciones Técnicas:

ITEM 3 - UNIDAD SMART-UPS SRT, 10.000 VA					
ÍTEM N°	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICA CAS	MÍNIMO EXIGIDO	EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES OFERTA ADICIONAL A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	**Salida**	Capacidad de potencia de salida 10.0 KVatios / 10.0 kVA	Exigido		
		Máxima potencia configurable (vatios) 10.0 KVatios / 10.0 KVA	Exigido		
		Tensión de salida nominal 230 V	Exigido		
		Distorsión de tensión de salida Menos que 2%	Exigido		
		Frecuencia de salida (sincronizada con la red) 50/60Hz +/- 3 Hz	Exigido		
		Otras tensiones de salida 220, 240	Exigido		
		Factor de cresta de carga 3: 1	Exigido		
		Topología Doble conversión en línea	Exigido		
		Tipo de forma de onda Onda senoidal	Exigido		

Ing. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ADDENDA N° 1/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

		Conexiones de salida (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) (4) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería) (3) IEC Jumpers (Respaldo de batería)	Exigido		
		Desviación Desviación interna (automática y manual)	Exigido		
2	**Entrada**	Entrada de Voltaje 230V, 400V 3PH	Exigido		
		Frecuencia de entrada 40 – 70 Hz (autosensor)	Exigido		
		Tipo de enchufe Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Exigido		
		Variación de tensión de entrada para operaciones principales 160 – 275 V	Exigido		
		Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 100 – 275 (half load), 173 – 476 (half load) V	Exigido		
		Otras tensiones de entrada 220, 240, 380, 415	Exigido		
3	**Baterías y autonomía**	Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	Exigido		
		Tiempo de recarga típico 1.5 hora (s)	Exigido		
		Batería de recambio APCRBC140	Exigido		
		Vida útil esperada de las baterías (años) 3 – 5	Exigido		
		Cantidad de cartuchos de batería de recambio 2	Exigido		
		Duración prolongable 1	Exigido		
		Opciones de funcionamiento extendido para Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-10-000-VA-y-230-V	Exigido		

Abog. Laura Gonzalez Gomez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ADDENDA N° 1/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

		Autonomía **Ver Gráfico de autonomía** **Ver Cuadro de autonomía**	Exigido		
		Rendimiento **Ver Gráfico de eficiencia**	Exigido		
4	**Comunicaciones y manejo**	Interface Port (s) RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB	Exigido		
		Panel de control Estatus multifuncional LCD y consola con control	Exigido		
		Alarma audible Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad	Exigido		
		Interruptor de emergencia (EPO) Sí	Exigido		
		Cantidad de Interfaces SmartSlot ™ 1	Exigido		
5	**Protección contra sobretensiones de filtrado**	Régimen nominal de sobretensiones 480Joules	Exigido		
6	**Físico**	Dimensiones de altura máxima 432mm, 43,2cm, COMO MINIMO	Exigido		
		Dimensiones e anchura máxima 263mm, 26.3cm	Exigido		
		Dimensiones de profundidad de profundidad 715mm, 71.5cm	Exigido		
		Peso neto 111.82kg	Exigido		
		Peso de embarque 126.82kg	OPCIONAL		
		Altura de bulto 461mm, 46.1cm	OPCIONAL		
		Ancho del bulto 600mm, 60.0cm	OPCIONAL		
		Profundidad del bulto 1000mm, 100.0cm	OPCIONAL		
		Color Black	Exigido		
		Temperatura de operación 0 – 40° C	Exigido		
		Humedad relativa de operación 0 – 95%	Exigido		

Ab. Lic. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

ADDENDA N° 1/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

		Elevación de operación 0-3000metros	Exigido		
		Temperatura de almacenamiento -15 - 45° C	Exigido		
7	**Ambiental**	Humedad relativa de almacenamiento 0 – 95% non-condensing %	Exigido		
		Elevación de almacenamiento 0-15000 metros	OPCIONAL		
		Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 55.0dBA	OPCIONAL		
		Disipación térmica online 1947.0BTU/hora	Exigido		
		Clase de protección IP 20	Exigido		
8	**Conformidad**	Aprobaciones CE, Certificación CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2	Exigido		
		Garantía estándar 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías	Exigido		
		Carta de distribución del Representante	Exigido		
		Carta de Autorización del Fabricante	Exigido		
9	**Sustainable Offer Status**	RoHS Cumplimiento	Exigido		
		Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)	Exigido		
		Directivas sobre baterías Cumplimiento	Exigido		
		Notas sobre baterías Ts_Battery_Notes	OPCIONAL		
10	**Cantidad**	1 (uno)	Exigido		

Los demás puntos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, permanecen inalterables.

Ing. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py