ACTA – JUNTA DE ACLARACIONES ID Nº 375603

LLAMADO MOPC Nº 04/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI – PILAR, OBRA 1: DESVIO ALBERDI – RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 K,). CON ID Nº 375603.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, se reúnen en el Salón de Actos, 3er piso del Edificio Central, situado en la calle Oliva Nº 411 esq. Alberdi, con la presencia del Ing. Fernando Rodríguez y la Ing. Isabel Núñez, en representación de la Unidad Ejecutora de Proyectos - FONPLATA, y el señor Ramón Britos, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, a efectos de realizar la Junta de Aclaraciones del Llamado de referencia, con el objeto de recibir y contestar las consultas, a fin de que los potenciales oferentes tengan en cuenta para la elaboración de sus ofertas.

Las siguientes Empresas participan en la Junta de Aclaraciones:

1. CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
2. CONSTRUPAR S.A.
3. CONCRET MIX S.A.
4. TOCSA S.A.
5. CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.
6. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
7. SOMUS SUR S.A.

A continuación, los representantes de las Empresas participantes realizan las consultas, las que son respondidas conforme al siguiente detalle:

1. **Consulta:** Ya que los ítems terraplén y mejoramiento de sub-rasanteo son muy incidentes y la preponderancia del suelo dispersivo en la zona, consulto si existe algún estudio preliminar de zona de préstamo ya identificada, por los sondeos realizados.

   Respuesta: Se agregará a través de una adenda, la memoria de ingeniería del diseño final del Proyecto y la revisión del mismo realizado por la Fiscalización ya contratada, donde se indican los estudios de suelos de yacimientos de los préstamos, la clasificación y el potencial de los mismos.

2. **Consulta:** En la planilla de alcantarilla quíntuple 3 por 3 no logramos identificar su ubicación.

   Respuesta: Como resultado de la revisión del diseño realizada por la Fiscalización, la alcantarilla quíntuple fue diseñada en reemplazo del puente de Hormigón Armado sobre el Arroyo Pasito, ubicado en la Prog. 20+600, en la intersección con la travesía urbana de Villa Franca.

3. **Consulta:** Con respecto a los mojones kilométricos están previsto los mojones de hormigón, siendo que ya se cambió el formato queríamos consultar si cotizamos igual y después se cambia.

   Respuesta: Vamos a verificar y consultar con las autoridades si se cambiará el diseño de los mojones kilométricos, y en dicho caso será comunicado a través de una adenda.

Ramón Britos

Ing. L. Fernando Rodríguez C.
Coordinador de Obras
UEP FONPLATA

Isabel Nuñez
UEP FONPLATA

4. **Consulta**: Con respecto a cartel de obra según la licitación es de 4 por 2 metros y con la nueva reglamentación cambio a 6 y que también sería más grande.

   Respuesta: Se procederá a adecuar las especificaciones técnicas de los carteles de obra según resolución ministerial, en donde se establecen nuevas dimensiones de carteles. Será comunicado a través de una adenda.

5. **Consulta**: En cuanto al refulado, sería factible refular donde hay humedales o tiene que venir necesariamente de material del lecho del río.

   Respuesta: La Fiscalización del tramo 1 obra 1, realizó la revisión del proyecto y con la misma, un estudio detallado de las zonas de donde se prevé realizar el refulado. La memoria de la revisión del diseño será levantada a través de una adenda.

6. **Consulta:** En la Memoria Técnica que van a subir se distingue los dos tipos de terraplén, el terraplén normal y el terraplén por refulado.

   Respuesta: Si, en la memoria de la revisión del proyecto se indican las zonas donde prevé realizar el refulado.

7. **Consulta:** En el portal de contrataciones figura como fecha de apertura 8 de abril y en el pliego esta el 6 de abril.

   Respuesta: Se realizarán las verificaciones correspondientes a fin de subsanar dicha discrepancia. De ser necesario se emitirá una adenda.

8. **Consulta:** Las adendas saldrían esta semana porque la fecha de tope de consulta vence el 13.

   Respuesta: Las adendas requieren la "no objeción" del Organismo Financiero. Una vez obtenidas, se estarían publicando, lo antes posible.

9. **Consulta:** Sobre el paquete estructural en el llamado anterior del tramo 2, que ya se está construyendo la sub base fue licitada con suelo cemento, y posteriormente sustituida por una sub base granular. Este cambio se mantiene en el presente llamado?

   Respuesta: El paquete estructural del presente llamado, incorpora las adecuaciones realizadas al paquete estructural del tramo 2.

Sin más que agregar se da por terminado el acto siendo las 09 horas, con 50 minutos labrando el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

Ramón Bortos

Isabel Nuñez
UEP FONPLATA.

Ing. L. Fernando Rodríguez C.
Coordinador de Obras
UEP FONPLATA