CONTRATACION DIRECTA N° 05/14

"ADQUISICION DE MAMPARAS"

ID: 276902

Asunción, 11 de abril de 2014

ACLARACION

SEÑORES OFERENTES:

Aclaramos el siguiente punto con relación a la consulta realizada que hace referencia a los siguientes puntos:

1) *¿Todos los materiales son solo para provisión y no colocación?*

Respuesta: *Todos los materiales son para provisión exclusivamente, no incluye colocación.*

2) *¿Las puertas van todas armadas y que tipi de cerraduras llevarán?*

Respuesta: *Todas las puertas van armadas con sus herrajes, perfilería de aluminio enodizado color negro y las cerraduras aplicadas a puertas de 30 a 40 mm de espesor y distancia del eje de 40 mm, color negro (ajunto diseño con especificaciones técnicas)*

3) *¿Las 300 placas de melaninas serán solamente placas o van acompañadas de perfilería?*

Respuesta: *Las placas van acompañadas de perfilería como bien reza en el Anexo C de las especificaciones técnicas dentro de la Carta de Invitación, así como las cantidades necesarias dentro del cuadro de Lista de Precios de la misma carta.*

PODER JUDICIAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
UOC

C.P. Héctor Salinas
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones



ESPECIFICACIONES:

LAS CERRADURAS SERÁN PARA LOCALES DE TRÁFICO INTENSO
GRADO DE SEGURIDAD ALTA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN
CON DISTANCIA DE 40MM DEL EJE

Lorenzo Martínez
Jefe Secc. Mantenimiento y Reparación de Edificios
Ministerio de la Defensa Pública

Vº Bº
09/04/14.