CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, xx de setiembre de 2014

Señores
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Tel: xxxxxx
E- mail: xxxxx@xxxxx.com.
Presente

Ref.: Contratación Directa N° 15/2014 – Provisión de Mamparas y Perfilarías - ID Nº 280.821

ACLARACIÓN N° 01

Por medio de la presente se informa de la emisión de la Aclaración N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia, que se publica en el SICP (www.contrataciones.gov.py).
Asimismo, se comunican las respuestas a las consultas recibidas en el marco de la Licitación de referencia:

CONSULTA 1
ITEM N° 4 – MAMPARAS Y PERFILERIAS
A que se le llaman Armazón para mamparas para pared? Aparentemente según el diseño el perfil es Porta Contra Vidrio.
RESPUESTA
Este perfil es marco para puerta con tapacanto

CONSULTA 2
ITEM Nº 5 - MAMPARAS Y PERFILERIAS
Este armazón aparentemente es Porta Contra Vidrio, favor confirmar.

RESPUESTA
Este armazón es porta Vidrio.

CONSULTA 3
ITEM Nº 6 - MAMPARAS Y PERFILERIAS
El Perfil es Contra Vidrio? Favor confirmar

RESPUESTA
Si es contra vidrio, para apretar el vidrio.

CONSULTA 4
Aclaramos que estos perfiles solo se fabrican en 1,20 metros lineales.

RESPUESTA
Deberán entregar la cantidad de perfiles de 1,20 ml hasta completar los 100ml solicitados en el llamado,

Atentamente,