ADENDA Nº 04/2009
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 28/2009
"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES".
06/01/2010.

1. **SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA A:**

   Fecha y hora de entrega de ofertas: **15 de enero de 2010, hasta las 09:30 hs.**
   Fecha y hora de apertura de ofertas: **15 de enero de 2010, a las 09:30 hs.**

2. **SE MODIFICA LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PUBLICADO EN LA ADENDA Nº 2, PARA EL TRANSFORMADOR DE 500 KVA. (VER ANEXO 1)**

Hugo Diaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.

ANEXO 1

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - TRANSFORMADOR 500 Kva

DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	OFERTADO
POTENCIA NOMINAL	500 Kva	
CLASE	25 KV	
GRUPO DE CONEXIÓN	Dyn5	
NUMERO DE POLOS	Trifásico	
TENSION NOMINAL A.T.	23000 V ±2*2,5%	
TENSION NOMINAL B.T.	400/231 V	
NIVEL DE AISLAMIENTO A. T.	25 KV	
NIVEL DE AISLAMIENTO B. T.	1,2 KV	
FRECUENCIA	50 Hz	
PERDIDAS EN VACIO	1090 W	
PERDIDAS TOTALES	6683W a 75ºC	
TANGENTE DELTA	3,752 %	
CAPACIDAD DE SOPORTAR CORTO CIRCUITO	25 (In/2)s	
IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO (tap 1 y a 751ºC)	4%	
TIPO DE ACEITE AISLANTE	Mineral – Parafínico	
MATERIAL DEL BOBINADO	Cobre	
MATERIAL DEL NUCLEO	Silicio	
SECADOR DE AIRE	Si	
CONTROL DE TEMPERATURA	c/alarma	
CONTROL DE NIVEL DE ACEITE	Tipo Visor	
ALTITUD SOBRE DEL NIVEL DEL MAR	1000 m	
FAJA DE TEMPERATURA AMBIENTE	———	
DIFERENCIAS CON ESTA ESPECIFICACIÓN:		
OTROS DATOS DE INTERES U OBSERVACIONES:		
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE		

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
ESSAP S.A.