LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBEN° 80/21
"ADQUISICION DE GRUPOS GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"

ADENDA N° 5

Asunción, 29 de setiembre de 2021

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALSBE N° 80/21 "ADQUISICION DE GRUPOS GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"**, con **ID N° 397.511,** informamos que se realizan las siguientesmodificaciones:

1. EN LA SECCIÓN DATOS DE LA LICITACIÓN, EN EL PUNTO 14, CAPACIDAD FINANCIERA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

DONDE DICE:

14. Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación:
ITEM 1 AL 25

Ítem	Descripción
1	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 500 KVA
2	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 400 KVA
3	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 330 KVA
4	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 250 KVA
5	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 200 KVA
6	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 110 KVA
7	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 50 KVA
8	Servicio de alquiler de camión Grúa para transporte de generador
9	Servicio de Montaje de registro eléctrico
10	Provisión y montaje de cimentación de PBC de 0,30 m
11	Provisión y Montaje de piso de H°A° E= 15 cm, incluye contrapiso de cascotes
12	Provisión y montaje de pared de ladrillo convocó
13	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada trapezoidal
14	Provisión y colocación de puerta metálica con marco, incluye pintura.
15	Provisión e instalación de boca para circuitos de iluminación y toma corriente, incluye cañerías y cableado
16	Provisión e instalación de artefactos led 2 x 18 watts
17	Provisión e instalación de toma corriente tipo shuko
18	Provisión e instalación de interruptor para iluminación
19	Provisión e instalación de conductores tipo NYY de 150 mm^2
20	Provisión e instalación de conductores tipo NYY de 240 mm^2
21	Provisión e instalación de cable desnudo de cobre de sección 50 mm2
22	Provisión y montaje de cañería subterránea para conductores
23	Provisión e instalación de bandeja metálica para conductores
24	Desmontaje de generador existente hasta 500 KVA
25	Provisión e instalación de tablero para circuitos de luz y toma

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEBE DECIR

14. Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación:
ITEM 1 AL 7

Ítem	Descripción
1	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 500 KVA
2	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 400 KVA
3	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 330 KVA
4	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 250 KVA
5	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 200 KVA
6	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 110 KVA
7	Provisión e Instalación de Grupo Generador de 50 KVA

2. EN LA SECCIÓN DATOS DE LA LICITATION, EN EL PUNTO 9.1, REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

DONDE DICE:

9.1. Requisitosdocumentales para evaluar el presentecriterio:

1-Presentacióncomomínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de **Provisión de Generadores**dondeconste el **desempeñosatisfactoriodel oferente**, expedidosporInstitucionesPúblicas o Privadasdentro de losúltimos 05 (cinco) años (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020). (Dichodocumentodeberáestardebidamentesellado y firmadopor el responsable que lo emitió).
2-Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentaciónrequeridaes el formularioincluidoen laSecciónFormularios. Este formulariopodráserreemplazadopor la documentación que pruebefehacientemente que el oferenteesRepresentante o Distribuidorautorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentaciónpodráserpresentadaencopia simple, no obstante, para la firma del Contrato la mismadeberáestarlegalizadapor el ConsuladoParaguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de RelacionesExteriores de la República del Paraguay.
3-Para el Ítem 1 al Ítem 7 *Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage IIEPA TIER 2Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva * Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva. * Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.
4-Planilla de Preciosenplanilla Excel enmediosmagnéticos, versión 2003 o posterior.
5-DeclaraciónJurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
6-Declaraciónjurada del Oferente de poseer la capacidad de suministroentiempo y forma de lo solicitado.
7- La empresa oferente deberá contar mínimamente con 4 personales técnicos especializados en manejo de grupos generadores en fábrica, deberá contar con un ingeniero electromecánico o ingeniero electricista y un ingeniero civil o arquitecto, para ello se deberán presentar copias de títulos o certificados para el personal técnico.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mª. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

8- Declaración Jurada que la empresa cuenta con transporte para traslado de los grupos generadores a donde el Administrador del contrato lo indique y con almacén para guardar los equipos que se retiran y posteriormente se reubicaran.

DEBE DECIR

9.1 Requisitosdocumentales para evaluar el presentecriterio:

1-Presentacióncomomínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de **Provisión de Generadores**dondeconste el **desempeñosatisfactoriodel oferente**, expedidosporInstitucionesPúblicas o Privadasdentro de losúltimos 05 (cinco) años (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020). (Dichodocumentodeberáestardebidamentesellado y firmadopor el responsable que lo emitió).
2-Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentaciónrequeridaesel formularioincluidoen laSecciónFormularios. Este formulariopodráserreemplazadopor la documentación que pruebefehacientemente que el oferenteesRepresentante o Distribuidorautorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentaciónpodráserpresentadaencopia simple, no obstante, para la firma del Contrato la mismadeberáestarlegalizadapor el ConsuladoParaguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de RelacionesExteriores de la República del Paraguay.
3-Para el Ítem 1 al Ítem 7 *Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage IIEPA TIER 2Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva * Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva. * Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.
4-Planilla de Preciosenplanilla Excel enmediosmagnéticos, versión 2003 o posterior.
5-DeclaraciónJurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
6-Declaraciónjurada del Oferente de poseer la capacidad de suministroentiempo y forma de lo solicitado.
7- La empresa oferente deberá contar mínimamente con 4 personales técnicos especializados en manejo de grupos generadores en fábrica, deberá contar con un ingeniero electromecánico o ingeniero electricista y un ingeniero civil o arquitecto, para ello se deberán presentar copias de títulos o certificados para el personal técnico.
8- Declaración Jurada que la empresa cuenta con transporte para traslado de los grupos generadores a donde el Administrador del contrato lo indique y con almacén para guardar los equipos que se retiran y posteriormente se reubicaran.
9- La planilla de datosgarantizadosdebenincluir para los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3. **EN LA SECCIÓN FORMULARIOS, SE AGREGA EL FORMULARIO N° 6:**

FORMULARIO N° 6

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ID No.: _____

Nº	DESCRIPCION	
1	MARCA:	
2	MODELO :	
3	PROCEDENCIA/S	
4	FABRICANTE:	
5	CERTIFICACIONES	

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE _____

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES