LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 56/2012

"PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VALLADO PERIMETRAL DEL AISP"

ACLARACIONES:

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP Nº 948/2010, emite las siguientes aclaraciones, dando así respuestas a las consultas realizadas por los potenciales oferentes:

CONSULTAS:

CONSULTA Nº 1:

Ítem 6: Sistema de Sujeción del Vallado: a que se refiere dicho ítem, ya que no encontramos nada con respeto a ese ítem en las especificaciones técnicas.

Respuesta:

Se refiere al modo de sujetar el tejido al suelo. Se realiza por medio de varillas sujetadas a pequeños dados de hormigón y conectados al tejido por medio del tensor.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Francisco Cáceres
Jefe Unid. de Licitaciones