Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LLAMADO MOPC 167/2012

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACION DEL TRAMO RUTA A VILLETA – KM 16 (RUTA A ALBERDI)"

NOTA ACLARATORIA N° 1

Asunción, 29 de noviembre de 2012

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1- **CONSULTA:** En las Especificaciones Técnicas del ítem Bacheo Superficial en el numeral 14.7 Forma de Pago dice:

"Las tareas llevadas a cabo y materiales empleados en la ejecución de los riesgos de Imprimación y de liga serán medidas y pagadas de conformidad a lo establecido en las especificaciones "Riego de Imprimación" y "Riego de Liga" respectivamente".

De la redacción entendemos que tanto el costo del riego de imprimación como el del Riego de Liga no están incluidos en el costo del bacheo superficial.

Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.

RESPUESTA: Es correcta la interpretación

2- **CONSULTA:** Solicitamos el ancho de la franja de dominio a lo largo de esta obra.

RESPUESTA: El ancho de la Franja de Dominio es de 30 mts.

3- **CONSULTA:** En el Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios de Cantidad indicada para cotizar el ítem número 24 Instalaciones y servicios especializados es de 1 mes, sin embargo el plazo de la obra es de 12 meses.

RESPUESTA: remitirse a la Addenda 1

Solicitamos la confirmación de esta cantidad

Prof. Dr. VICTOR FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratación