Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ACLARACIÓN N° 01

Asunción, 03 octubre de 2019

Señores:
Presente

Ref: "Licitación por Concurso de Ofertas N° 19/2019 Aislación Acústica del Salón Auditorio y Sala de Apoyo del Ministerio Público - ID 367.178.-

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la **Aclaración Nº 01** al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia, realizada por Posibles Oferentes:

Consulta 1:

Por la presente consultamos si es factible agregar un requisito fundamental como adenda, con relación al concurso ofertas con ID 367.178.
El requisito sería" la presentación del estudio técnico acústico. "
Dicho estudio se realiza mediante cálculos obtenidos en un relevamiento inicial de obra con presiones sonoras y configuraciones del local a tratar. A partir de ello se diseña el tratamiento acústico adecuado para cada salón.

También ver la posibilidad se solicitar el anticipo. Ya que dichos revestimientos son fabricados específicamente para la tratamiento acústico en base al estudio técnico previo.

Respuesta:
Las especificaciones técnicas con sus respectivos elementos componentes de la aislación acústica constituyen el equivalente al estudio técnico.
No está previsto anticipo, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2:

Por la presente consultamos con relación a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de bases y condiciones referente a la mencionada licitación ID 367.178. Podríamos presentar nuestros productos acústicos ignífugos (a prueba de fuego) resultantes de un estudio técnico realizado por nuestra empresa, en ambos salones auditorios en el mes de Febrero del 2.019, en las instalaciones del Ministerio Público. Debido a que los paneles solicitados en el pliego actual (paneles de espuma de poliuretano) NO son ignífugos, tampoco cumplen la función Aislación acústica.

Respuesta:
En las especificaciones técnicas se describe el tipo de material solicitado, poliuretano flexible de espesor aproximado de 50mm **resistente al fuego y con terminación en tela acústica** de color blanco o crema.

En el mercado de la construcción existen estos productos.

Los oferentes podrán presentar sus productos ignífugos y acústicos toda vez que se ajusten a las especificaciones técnicas – **VER ADENDA 01**.

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público