ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

CONTRATACION DIRECTA N° 6205/2016

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS LOCALES DEL AREA DE LA DIRECCION DE DISTRIBUCION"

ADENDA N° 1

Asunción, 28 de octubre del 2015

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la Contratación Directa de referencia sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir los documentos de la Carta de Invitación, la Página 07 por la Página 07-Rev.1 que se adjunta.

Les saludamos muy atentamente,

Ing. Arnaldo Paiva Torres
Dirección de Contrataciones Públicas

EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

1. Generalidades

1.1. La presente especificación técnica fija las características mínimas que deberán cumplir los equipos acondicionadores de aire del tipo "Split System".

1.2. Cada equipo de aire acondicionado debe ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley Nº 5211 14 "De Calidad del Aire", dell Decreto N° 12685 08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N°1242 14, de fecha 3 de Octubre de 2014, dictada por la Secretaria del Ambiente (SEAM) que prohíbe el uso del refrigerante R 22, ya sea en forma pura o como componente de una mezcla.

1.3. Las unidades de equipos de climatización, serán para el ciclo Frío calor, con bomba de calor.

1.4. La capacidad frigorífica solicitada es nominal bajo condiciones del estándar A.R.I. 210 240:

Condiciones interiores	Temperatura de bulbo Seco	26,70 °C
	Temperatura de bulbo Húmedo	19,44 °C
Condiciones exteriores	Temperatura de bulbo Seco	35 °C
	Temperatura de bulbo Húmedo	23,90 °C

1.5. La capacidad nominal de enfriamiento de los equipos solicitados será determinada bajo las condiciones ambientales estipuladas en el numeral 1.5 de ésta especificación. Sólo se aceptarán aquellos equipos cuya potencia se ajusta a lo solicitado, con una tolerancia de ± 5 %.

2. Alcance del suministro

El suministro objeto de la presente Licitación consiste en la provisión de equipos acondicionadores de aire del tipo "Split System", según cantidades y capacidades indicadas en el Formulario Lista de Precios, a ser entregados en el depósito de ANDE en Asunción, sito en Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machain.

3. Características Constructivas

Las serpentinas de las unidades estarán construidas de caños de cobre, con disipadores de aluminio fijados por expansión mecánica. Los gabinetes de las unidades serán de chapa de acero, con pintura de acabado en polvo termoconvertible a base de resina de poliéster o similar.

Contarán con filtros de aire de material sintético, de alta eficiencia, de fácil desmontaje para la limpieza periódica de los mismos. El gas refrigerante de las unidades será preferentemente del tipo ecológico.