EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

ADENDA Nº 02/2011
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011
"PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
ID 206655
27/01/2011.

1. **Consulta:** ¿Podrían indicarnos en la planilla de entrega de los equipos la distancia en metros para el cálculo de cañerías de cobre entre la unidad evaporadora (Interior) y condensadora (Exterior) para cada equipo, cuyos datos nos servirá para la cotización respectiva de la instalación de los equipos?

   Respuesta: Considerar un promedio de 5 mts. entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora para todos los casos.

2. **Consulta:** ¿Los Equipos a instalar cuentan con puntos de alimentación eléctrica al pie de los equipos?.

   Respuesta: Los equipos a instalar no cuentan con puntos de alimentación eléctrica al pie de los equipos.

3. **Consulta:** En el caso de no contar con la alimentación eléctrica al pie de los equipos ¿Cuántos metros de cable a proveer debemos de tener en cuenta?

   Respuesta: Considerar un promedio de 5 mts. de cable para la alimentación eléctrica de los equipos en todos los casos.

4. **Se modifica la fecha de presentación y apertura de oferta a:**

   Presentación de oferta: **03 de febrero de 2011, hasta las 09:30 hs.**

   Apertura de oferta: **03 de febrero de 2011, a las 09:30 hs.**

Hugo Daniel Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones
ESSAP S.A.