ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

Señores:

Presente

La **UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,** a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, se dirige a ustedes, de conformidad a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas SICP – **Etapas y Plazos - Tope de consultas es: 17/07/2017 hasta las 12:00 hs.**

En tal sentido, y a los efectos de responder la Nota presentada en tiempo y forma por un potencial oferente, realizada por email, respecto al llamado en cuestión:

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Conexiones de salida (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería),(4) IEC 320 C19 (Respaldo de batería),(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería),(3) IEC Jumpers (Respaldo de batería).Solicitamos respetuosamente sea aceptado Conexiones de salida: por bloque de terminales (L,N,T) ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KR MXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante ratifica los términos establecidos en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases, en razón a que Nuestro equipo se alimentará en base a las salidas IEC no a través de lo solicitado bornera (L.N.T.), por lo que se ruega al oferente remitirse al mismo.

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Desviación Desviación interna (automática y manual).Solicitamos respetuosamente sea aceptado Desviación Desviación interna (automática) ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KR MXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante se ratifica en el requisito solicitado y sugiere al potencial oferente se remita al Pliego de Bases; Debe ser desviación automática y manual para en caso de mantenimiento trabajar en caliente y no apagar la carga.

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Entrada de Voltaje 230V, 400V 3PH . Solicitamos respetuosamente sea aceptado Entrada de Voltaje 230V ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: "https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10K RMXLI?switchCountry=true". De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante se ratifica en el requisito solicitado y sugiere al potencial oferente se remita al Pliego de Bases y Condiciones, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción. Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores por parte del Estado.

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Tipo de enchufe Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G).Solicitamos respetuosamente sea aceptado Conexiones de salida: por bloque de terminales (L,N,T) ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KR MXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: Nuestro equipo se alimentará en base a las salidas IEC no a través de lo solicitado bornera (L.N.T.), favor remitirse al pliego de bases.

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Variación de tensión de entrada para operaciones principales 160 ? 275 V. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Variación de tensión de entrada para operaciones principales 176-276V ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: "https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10K RMXLI?switchCountry=true". De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante se ratifica en el requisito solicitado y sugiere al potencial oferente se remita al Pliego de Bases; al respecto, los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción. Si accedemos a lo solicitado, se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores.

Abog. Laura Gonzalez Gomez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la Rep.

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 100 ? 275 (half load), 173 ? 476 (half load) V . Solicitamos respetuosamente sea aceptado Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 100 ? 275 (half load) ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante se ratifica en el requisito solicitado y sugiere al potencial oferente se remita al Pliego de Bases, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción. Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Otras tensiones de entrada 220, 240, 380, 415. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Otras tensiones de entrada 220, 240 ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante se ratifica en el requisito solicitado y sugiere al potencial oferente se remita al Pliego de Bases, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción. Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Tiempo de recarga típico 1.5 hora (s). Solicitamos respetuosamente sea aceptadoTiempo de recarga típico 3 hora (s) ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante mantiene las EETT requeridas, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción.

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requieren:Batería de recambio APCRBC140,Vida útil esperada de las baterías (años) 3 ? 5, Cantidad de cartuchos de batería de recambio 2, Duración prolongable 1, Opciones de funcionamiento extendido para Unidad-Smart-UPS-SRT-de-APC-10-000-VA-y-230-V, Autonomía Ver Gráfico de autonomía ,Ver Cuadro de autonomía,Rendimiento,Ver Gráfico de eficiencia. Solicitamos respetuosamente sea retiradas de la EETT ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante mantiene las EETT requeridas, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción.
Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Régimen nominal de sobretensiones 480Joules. Solicitamos respetuosamente sea eliminado ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante mantiene las EETT requeridas, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción.
Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Tecnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Dimensiones de altura máxima 432mm, 43,2cm . Solicitamos respetuosamente sea aceptado Dimensiones de altura máxima 440mm, 43,2cm ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que serán aceptadas equipos con dimensiones de altura máxima 440mm, 43,2 cm

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Peso de embarque 126.82kg, Altura de, bulto 461mm, 46.1cm , Ancho del bulto 600mm, 60.0cm , Profundidad del bulto 1000mm, 100.0cm. Solicitamos respetuosamente sea eliminado de la EETT ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Cristian Bazzan

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que el requerimiento Pasa a ser opcional.

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Elevación de almacenamiento 0-15000 metros. Solicitamos respetuosamente sea eliminada de las EETT ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que el requerimiento Pasa a ser opcional.

Alog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiereRuido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 55.0dBA .Solicitamos respetuosamente sea aceptado Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 50.0dBA ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Cristiani Bazzan

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que el requerimiento Pasa a ser opcional.

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Disipación térmica online 1947.0BTU/hora, Clase de protección IP 20 . Solicitamos respetuosamente sea eliminadas de la EETT ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante mantiene las EETT requeridas, porque los equipos UPS son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción.
Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere CE, Certificación CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (UNIÓN EUROPEA), IRAM, RCM,VDE. Solicitamos respetuosamente sea aceptado CE, Certificación CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Cristiani Bazzan

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que Serán aceptados CE, CERTIFICACIÓN CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Abog. Laura González Gómez
Jefa DOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República del Paraguay
Pdte. Franco 780 esq. Ayolas
Edif. Ayfra, Piso 12 – Asunción, Paraguay
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: www.gabinetesocial.gov.py
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ACLARATORIA N° 01/2018

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 – "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS", CON ID N° 346.672, EXPEDIENTE N° 316.593

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere RoHS Cumplimiento. Solicitamos respetuosamente sea eliminada de la EETT ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante mantiene las EETT requeridas, porque los equipos ups son imprescindibles para la prevención de fallas eléctricas que pudieran afectar en este caso a los servidores de producción.
Reduciendo lo solicitado se estaría poniendo en riesgo inversiones muy altas realizadas en la adquisición de estos servidores

*Con relación a las especificaciones técnicas del item 3, donde se requiere Directivas sobre baterías Cumplimiento, Notas sobre baterías, Ts_Battery_Notes. Solicitamos respetuosamente sean eliminadas ya que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado:
https://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-SRT-10000VA-RM-230V/P-SRT10KRMXLI?switchCountry=true. De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.

Respuesta: la convocante a través de la Adenda 1 al pliego de bases dispondrá que el requerimiento Pasa a ser opcional.

Atentamente,

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República