I.D. Nº: 222.547

NOTA ACLARATORIA Nº 01/2011

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

ESTIMADOS POTENCIALES OFERENTES:

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 32/2011 "PROYECTO DE TERMINACION DEL PARQUE SANITARIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÈ**, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONSULTA RECIBIDA DE UN POTENCIAL OFERENTE RECEPCIONADO POR NOTA; DENTRO DE LA ETAPA DE CONSULTAS DEL LLAMADO DE REFERENCIA:

Consulta Nº 01:
¿De que capacidad (BTU) debe ser el Equipo de Aire acondicionado?

Respuesta:
Su capacidad debe ser de 12.000 BTU. (Favor fijarse en la Addenda Nº 01)
El equipo de aire acondicionado previsto en planilla deberá ser colocado en la oficina de control (PB).-

Consulta Nº 02:
¿Cuál es la distancia o ubicación del condensador del A.A.?

Respuesta:
El condensador deberá estar colocado por la pared exterior, en la misma ubicación que el equipo evaporador que se encuentra en la sala de control. Deben ser previstas las sujeciones y drenajes correspondientes en el exterior.-

Consulta Nº 03:
¿Cuál es la ubicación del tablero general?

Respuesta:
El tablero estará ubicado en el interior de la sala de control en planta baja, junto a la puerta.-

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.