ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE-BID N° 567/2010

Suministro de Materiales para Mejoramiento de Puntos de Medición de Frontera.

COMUNICACION ACLARATORIA N° 1

Asunción, 16 de diciembre de 2010

Señores:

Hemos recibido las siguientes consultas con relación a la licitación de referencia cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta 1

En vuestro formulario de Ofertas Ítem 1, se indica jabalina tipo Coperweld 450 unidades, pero no se indica el diámetro por el largo total en las EE.TT se mencionan varias medidas por lo cual solicitamos aclarar las cantidades de cada medida.

Respuesta

La jabalina tipo coperweld debe tener una longitud de 3m y un diámetro de 5/8 de pulgada.

Consulta 2

En el Ítem 3 se indica Conductor de acero recubierto de cobre 5.000 metros, pero no se indica la sección del mismo, en las EE.TT se mencionan varias secciones por lo cual solicitamos aclarar cual o cuales son las requeridas con las correspondientes cantidades.

Respuesta

La sección transversal del conductor de puesta a tierra es de 25 mm2. Se aclara que las EE.TT 03.20.12 Rev.1 también serán aplicables a dicha sección.

Atentamente,

ANDE