BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nº 5 Acta 19 Fecha 24-febrero-2011

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 17/2010 PARA LA "CONSTRUCCION DE LA SALA DE MAQUINAS - DATA CENTER EN LA CASA MATRIZ DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO" AD REFERENDUM..... (Cont. 2)

ANEXO 1

Señores
Dirección: .....
Tel/fax.: .....
Ruc: .....

Ref. : ADDENDA Nº 3

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la convocatoria **BNF-LPN N° 17/2010 "CONSTRUCCION DE SALA DE MAQUINAS - DATA CENTER - EN LA CASA MATRIZ DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", AD-REFERENDUM - ID N° 205017**, en la modalidad de Licitación Pública Nacional.

Al respecto, cumplimos en informar que **quedan modificados** los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones que rige para la Licitación arriba mencionada, según se detalla a continuación:

Punto 6 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cableado Estructurado

De los 5 racks solicitados, uno será rack de Comunicaciones (donde estarán instalados los switches, patcheras, etc.) Se deberá realizar entonces un tendido de 24 troncales de datos a cada Rack (total 4) e instalar en cada uno de ellos una pachera de 24 puertos cat 6. De esta forma, todos los servidores que se instalen en cada rack, podrán conectarse directamente a la pachera del Rack y mediante las troncales llegar en forma ordenada al Rack de comunicaciones. Se deberán proveer los cables de patch de 2 metros.

1. En el PBC, en la sección de Conectividad de las EETT se detalla la necesidad que; *El Proveedor deberá tener experiencia comprobada y certificada por los clientes, en la provisión e instalación de Cableado Estructurado Categoría 6, en por lo menos 4 (cuatro) proyectos similares.*

   La exigencia se disminuye a 3 (tres) proyectos similares de Cableado Estructurado Categoría 6 (seis).

2. En el PBC, en la sección de Climatización de las EETT se detalla la necesidad que; *El Proveedor deberá tener experiencia comprobada y certificada por los clientes, en la provisión e instalación de equipos de climatización de precisión en por lo menos 3 (tres) proyectos similares.*

   El Proveedor deberá tener experiencia comprobada y certificada por los clientes, en la provisión e instalación de equipos de climatización de precisión en por lo menos 2 (dos) proyectos similares.

Es copia
CESAR L. FURIASSE ROLON
Secretario General

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL Asunción