PAC N°: 373.642.-

ADENDA N° 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020 "MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL MSPBS" - I.D. N° 373.642,** SE REALIZAN MODIFICACIONES A LOS PLAZOS Y AL PBC:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Especificaciones técnicas
1	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
2	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

3	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
4	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
5	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ING. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

6	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
7	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
8	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

9	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
10	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo
11	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

12	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Regeneración de Resina Catiónica
			Control y Regulación del Funcionamiento
			Cambio de filtro de Polipropileno 20" 5 Micras
			Control de Parámetros (Medición de conductividad)
			Desinfección del Sistema
			Limpieza general del equipo

***Monto mínimo**	Gs. 296.370.000.-
***Monto máximo**	Gs. 592.740.000.-

SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO N°

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
					Precio total:	

***Monto mínimo**	Gs. 296.370.000.-
***Monto máximo**	Gs. 592.740.000.-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de_____ y el monto máximo es de_____
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Asunción, 06 de abril de 2020.

ABG. PABLO VELAZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.