ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ACLARATORIA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

N° 17/2017

"INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN"

ID: 338.472

Asunción, 05 de diciembre de 2017

Señores:
Invitados e interesados
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el marco del llamado, a los efectos de comunicarles las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por potenciales oferentes del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Por **Concurso de Ofertas N° 17/2017 "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN" - ID. 338.472**

1. **CONSULTA 1**
   En cuanto a la instalación del cableado existente es por ducto o canaletas y que categoría son los cables?

   RESPUESTA: Sobre el punto, existe un área mínimo dentro del edificio que cuentan con cableado estructurado, categoría 5; a través de canaletas, el resto cuenta con cableado expuesto. No existen montajes de ductos.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María Ortiz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos