INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Departamento de Licitaciones – TEL: 226-050
Constitución y Herrera – 1er. piso.
Asunción - Paraguay

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 86/09
"Suministro e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua por Osmosis Inversa y Sistema de Refrigeración de Tableros de Calderas Eléctricas."

ADDENDA Nº 2

Asunción, 19 de enero de 2010.

AL OFERENTE:
Con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 86/09 "Suministro e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua por Osmosis Inversa y Sistema de Refrigeración de Tableros de Calderas Eléctricas."**, informamos que la fecha de apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día viernes 29 de enero de 2010 a las 11:00 hs., siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta, las 10:45 hs, en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del I.P.S, Departamento de Licitaciones; así mismo se responden las siguientes consultas:

1. CONSULTA:
Cual es la calidad de agua con la que se alimentará a la planta de tratamiento por osmosis inversa?

RESPUESTA: La planta de tratamiento por osmosis, será alimentada con agua de la red pública, se deberá disponer de pre-filtros antes de la planta, incluido en los precios.

2. CONSULTA:
Al suministro de los equipos evaporadores y chiller se debe prever los productos para tratamiento de agua? ya que los fabricantes solo dan la garantía de los equipos si estos tienen un tratamiento químico del agua

RESPUESTA: Con relación a chillers y evaporadores, pueden ser alimentados con agua de la planta de tratamiento por osmosis, siendo el equipo de frío, de bajo consumo. Se incluirá en los precios una conexión entre ambos. Se suministrarán, sin embargo, productos de tratamiento químico para 6 meses, de acuerdo al requerimiento de dosaje y frecuencia especificado por cada fabricante, para los casos en que la planta no suministre agua tratada, todo incluido en los precios.