Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2010
"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"

Consultas y Aclaraciones:

Pregunta 1:

ITEM 4: Se solicita aclarar si el pedido es 2 (dos) llaves termomagnéticas distintas como se menciona en el llamado o son llaves especiales. Ya que en mismo ítem se menciona 2 (dos) llaves de distintas medidas y capacidades. Cabe mencionar que las dos llaves que están en el mismo ítem tienen diferentes precios.-

Respuesta 1:

En el ítem 4 se solicita solo una llave con las siguientes características:
LLAVE SELECCIONADOR TRIFASICO TM 3 X 63 AMPERES.-

Pregunta 2:

ITEM 30: Se solicita especificar las medidas o capacidades de los Contactores Industriales.-

Respuesta 2:

En el Item 30 se solicita Contactor Industrial, con capacidad para 5 HP.-

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SA CRISTIAN LOPEZ
Responsable de la Unidad Operativa de Contratación