CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/10
ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
ID 193343

ADDENDUM Nº 1

Comunicamos a los señores oferentes la siguiente modificación:

Anexo 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Donde dice:

Unidad Condensadora. La Unidad condensadora vendrá equipada con compresor del tipo hermético, monofásico para 220 V – 50 Hz y contará con los siguientes elementos: (…)

Debe decir:

Unidad Condensadora. La Unidad condensadora vendrá equipada con compresor del tipo hermético, monofásico para 220 V – 50 Hz, ó trifásico para 380 V - 50 Hz, y contará con los siguientes elementos: (…)