Asunción, 08 de Junio de 2012.-

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional N° 6/2012
"Adquisición de Gases Medicinales para el Hospital de Clinicas Asuncion y San Lorenzo"
Presente

El Departamento de Contrataciones Publicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas ***comunica la ADENDA Nº 3.***

1- *Sección III. Suministros Requeridos., - Especificaciones Técnicas. Queda establecido de la siguiente manera:*

Los Tanques criogénicos deberá de contar con todas las garantías de buen funcionamiento y seguridad, así como también se solicita que cuenten como soporte de apoyo motores de reserva en sala de máquinas para aire comprimido y vacio y su mantenimiento preventivo con verificaciones técnicas y asistencias. La Cantidad y capacidad según detalle:
Hospital de CLinicas Asuncion: como minimo 1 (un) Tanque de 9500 m3 – y 1 (un) Tanque de 900 m3
Hospital de Clinicas San Lorenzo: como minimo 2 (dos) Tanques de 3.500 m3 c/u

No considerar la muestra de cada ítem, solo deberá presentar la planilla de datos garantizados con datos a demostrar por certificaciones de calidad y pureza sobre los productos ofertados, los mismos deberán estar rubricados por las firmas de los químicos y/o bioquímicos, que realizaron su certificación.

2- *Los oferentes deberán presentar certificados de calibración del Proveedor.*

3- *La empresa adjudicada deberá proveer las instalaciones correspondientes como cañerias, llaves de paso o sectorizacion como lo requieran las diferentes extensiones, a los diferentes lugares de utilización o consumo, y demás equipos y/o materiales que sean necesarios para el consumo de gases medicinales. Ademas deberá proveer de balones de oxigeno de 0.5 o 1 m3 de acuerdo a las necesidades de la institución y prever la provision de balones de reserva de apoyo a los dos tanques principales de 6 a 7 m3 en cantidad necesaria para la seguridad de la provision y buen funcionamiento. Todas las instalaciones correspondientes necesarias como cañerias, llaves de paso o sectorización como lo requieran las diferentes extensiones, inclusive balones de reserva y de apoyo de 6 a 7 m3, para la provision de gases medicos deberan ser instaladas por la empresa adjudicada, por lo cual estas instalaciones serian en contrato de ACOMODATO, entregadas en remisiones detalladas en el momento de su instalacion, durante el tiempo de provision y vigencia de contrato.*

Se podra proveer, Oxigeno Liquido Medicinal, en Tanque Criogénicos, que reunan las condiciones de fiabilidad en su operación, y en su estado de conservación.

4- *La empresa adjudicada, deberá reemplazar todos los equipos y accesorios instalados en comodato; por otro Proveedor.-* ***(Correspondiente a cañerias, tomas, valvulas, alarmas, manifolds, tanques criogénicos, cilindros de acero y otros)***

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162

Si el adjudicado es una empresa diferente a la empresa que tiene sus equipos y accesorios en ACOMODATO deberá la nueva empresa reemplazar todos los equipos y accesorios ACOMODATO.

El inventario a reemplazar, de los equipos y accesorios instalados en comodato; por el Proveedor actual de la FCM, en el Hospital de Clinicas de Asuncion y en el Hospital de Clinicas San Lorenzo.- ***(Correspondiente a cañerias, tomas, valvulas, alarmas, manifolds, tanques criogénicos, cilindros de acero y otros)*** *En HC Asunción: tanques, manifold, cañerías completas y balones de oxígenos que son del Proveedor actual de la FCM. En HC San Lorenzo los tanques criogénicos de CMI y Fortalecimiento y manifols de Fortalecimiento (aire comprimido y oxigeno) y algunos balones de 6m3 y 1 m3.*

El Proveedor adjudicado, deberá reemplazar las instalaciones de otro proveedor- ***(Correspondiente a cañerias, tomas, valvulas, alarmas, manifolds, tanques criogénicos, cilindros de acero y otros)*** *en 15 días habiles, sistemas paralelos hasta que funcionen y se realicen los cortes y conexiones tipo BY PAS*

El Proveedor saliente, podrá retirar, sus instalaciones y accesorios. ***(Correspondiente a cañerias, tomas, valvulas, alarmas, manifolds, tanques criogénicos, cilindros de acero y otros)*** *En 30 días habiles, a partir de la provisión de la nueva empresa y su habilitación de suministros.*

El diametro de las cañerias de cobre a ser utilizadas, en las redes de distribución de Gases Medicinales, en el Hospital de Clinicas de Asuncion y San Lorenzo.

En HC Asunción: todas las cañerías de distribución deberá ofrecer seguridad de provisión pudiendo tener una de mayor sección a partir de los tanques e ir bajando gradualmente de sección en los ramales (verificar las distribuciones ya instaladas)
En HC San Lorenzo: todas las cañerías de distribución son de la Institución es decir propias y un tanque criogénico el de UPA

5- *La Adjudicacion se hará por item, de acuerdo a la evaluacion, es decir al cumplimiento por parte de las empresas oferentes de las espeficicaciones tecnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas respectivas.*

6- *Sección VI – Formularios – Formulario N° 3 – Formulario de Oferta – Lista de Precios.*
Deberá cotizar por separado las planillas una para HC Asunción y otra para HC San Lorenzo.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	(Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad H.C. Asunción	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total 2012 (IVA incluido)
1	12141904-003	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL			M3	CILINDRO	1.210		
2	12141904-002	OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL			M3	TANQUE	20.000		
3	12142004-06	OXIDO NITROSO MEDICINAL			Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	66		

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162

4	12142104-002	GAS CARBÓNICO USP			Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	390		
TOTAL									
Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	(Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad H.C. San Lorenzo	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total 2012 (IVA incluido)
5	12141904-002	OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL			M3	TANQUE	78.000		
6	12142004-06	OXIDO NITROSO MEDICINAL			Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	71		
7	12142104-002	GAS CARBÓNICO USP			Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	200		
8	12142004-008	OXIDO NITRICO MEDICINAL			Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	12		
TOTAL									

7- *En el punto 3 – Plan de entrega - Queda estalecido de la siguiente manera:*

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	(Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad H.C. Asunción	ENTREGA N° 1 DENTRO DE LOS 15 DIAS DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 2 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 3 A LOS 60 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 4 A LOS 90 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 5 A LOS 120 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 6 A LOS 150 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA N° 7 A LOS 180 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.
1	12141904-003	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	M3	CILINDRO	1.210	150	150	150	150	150	150	310
2	12141904-002	OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL	M3	TANQUE	20.000	10.000	10.000					
3	12142004-06	OXIDO NITROSO MEDICINAL	Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	66	33	33					
4	12142104-002	GAS CARBÓNICO USP	Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	390	40	50	50	50	50	50	100

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	(Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad H.C. San Lorenzo	ENTREGA Nº 1 DENTRO DE LOS 15 DIAS DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA Nº 2 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA Nº 3 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA Nº 4 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA Nº 5 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGA Nº 6 A LOS 30 DIAS DE LA 1RA. EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.
5	12141904-002	OXIGENO LÍQUIDO MEDICINAL	M3	TANQUE	78.000	13.500	13.500	13.000	14.000	14.000	10.000
6	12142004-06	OXIDO NITROSO MEDICINAL	Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	71	10	10	15	16	10	10
7	12142104-002	GAS CARBÓNICO USP	Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	200	30	30	30	30	40	40
8	12142004-008	OXIDO NITRICO MEDICINAL	Kg.	GAS COMPRIMIDO EN CILINDRO DE ALTA PRESION	12				6		6

C.P. LILIAN ELIZABETH SUAREZ
Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162