PAC Nº: 323.258

ADENDA Nº 01/2017

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 04/2017 "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" - ID N° 323.258 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60.000 BTU	UNIDAD	UNIDAD	4
2	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU	UNIDAD	UNIDAD	10
3	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU	UNIDAD	UNIDAD	14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM 1. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60.000 BTU

- Tipo Split.
- 60000 BTU.
- Frio – Calor.
- Ultra silencioso.

UNIDAD EVAPORADORA

- Modelo piso/techo con gabinete metálico
- Control remoto
- Filtro de aire lavable
- Con tres velocidades del ventilador.

UNIDAD CONDENSADORA

- Con compresor
- Tipo scroll de alta eficiencia
- Con protectores de falta de fase y de secuencia
- Presostatos de alta y contactores
- Descarga vertical del flujo de aire
- Tensión 3/380V/50Hz
- Proveer con soportes para el evaporador y el compresor

ÍTEM 2. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

- Tipo Split.
- 24000 BTU.
- Voltaje 220 v.
- Frio – Calor.
- Ultra silencioso.
- Compresor rotativo.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Filtro lavable y filtro de carbón activado.
- Control inalámbrico.
- Tipo de refrigerante ecológico.
- Kit de instalación y soporte adecuado para el mismo con sus respectivos tornillos con tarugos.

Lic. Javier Martínez
Responsable UOC
FCV - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

ÍTEM 3. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

- Tipo Split.
- 18000 BTU.
- Voltaje 220 v.
- Frio – Calor.
- Ultra silencioso.
- Compresor rotativo.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Filtro lavable y filtro de carbón activado.
- Control inalámbrico.
- Tipo de refrigerante ecológico.
- Kit de instalación y soporte adecuado para el mismo con sus respectivos tornillos con tarugos.

OBSERVACIONES:

1) **Las especificaciones Técnicas son las mínimas requeridas.**
2) **Se deberá presentar Catálogo descriptivo y manual de funciones del bien solicitado (EN ESPAÑOL).**
3) **El certificado de garantía por escrito, deberá ser entregado una vez que el oferente resulte adjudicado.**
4) **Cada equipo de aire acondicionado debe ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N°: 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N°:1242/14 de fecha 3 de Octubre de 2014, dictada por la Secretaria del Ambiente (SEAM) que prohíbe el uso del refrigerante R 22.**

2. Plan de Entregas

La orden de compra será emitida por el Administrador del Contrato dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato.

Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA Sede San Lorenzo Sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 Campus UNA – Dirección de Administración y Finanzas	La entrega de las cantidades totales adjudicadas deberán ser realizadas dentro de 30 (treinta) días calendarios contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. EN EL HORARIO DE 07:30 HS. HASTA LAS 11:30 HS. DE LUNES A VIERNES.

OBS.: LOS DEMÁS PUNTOS NO MODIFICADOS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES CONFORME A LA CARTA DE INVITACIÓN.

San Lorenzo, 23 de marzo de 2017

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
VITAM IMPENDERE VERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JAVIER MARTÍNEZ
RESPONSABLE UOC
FCV - UNA