DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 638/2011

SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES CONVENCIONALES DE DISTRIBUCIÓN

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 2

Asunción, 11 de octubre de 2011

Señores Oferentes:

Haciendo referencia a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 638/2011 para el Suministro de Transformadores de Distribución, hacemos la siguiente aclaración:

Los Ensayos de Tipo realizados en laboratorios debidamente autorizados serán válidos siempre y cuando se ajusten a los procedimientos establecidos en las Normas indicadas en las Especificaciones Técnicas.

Asimismo, la presentación de los Ensayos de Tipo de Capacidad de resistir Corto Circuitos, Ensayos de Tensión de Impulso Atmosférico, Ensayos de Radio Interferencia y Ensayos de Nivel de Ruido Audible podrá ser realizada hasta la culminación de la segunda entrega prevista en el Cronograma de Entregas por lo que no será exigencia su presentación para la evaluación de ofertas.

Sin embargo, cumplido el plazo establecido para la segunda entrega y si el proveedor no presentase los Certificados de Ensayo respectivos, no se dará continuidad a las siguientes entregas y la Contratante podrá rescindir el Contrato.

Atentamente,

Ing. César A. Martínez G.
DCP/DLI