ESPECIFICACIONES TECNICAS

	LLAMADO CONTRATACION DIRECTA N°12 /2019 CON ID N° 361606 REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES, DEL DISTRITO DE YPACARAI				
	UBICACIÓN: MCAL. LOPEZ Y CONSTITUICON -YPACARAI				
ITEM	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	IMAGEN	
1	**REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES, DEL DISTRITO DE YPACARAI**	**GL**	**1**		
1,1	FAROL DE 0.50 MTRS. DE PRIMERA CALIDAD C/DIFUSOR+LAMPARA TIPOS LED BULBO 9W E27 3000K	UN	50		
1,2	FOROLA TIPO ESTRELLA LED 50W 100-240 V COLOR GRIS GRAFITO	UN	20,00		
1,3	ALUMBRADO PÚBLICO LED 100W 5000K 220-240V	UN	78,00		
1,4	PROYECTOR TIPO LED 30W 100-240V	UN	20,00		
1,5	PROYECTOR LED 50W 100-240V	UN	6,00		

1,6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑO ELECTRODUCTO 1"	ml	900,00		
1,7	REGISTROS ELECTRICOS CON TAPA DE H° 40X40X40 REVOQUE,INTERIOR	UN	30,00		
1,8	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 2”	UN	59,00		
1,9	BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO 1,00 MTS.	UN	88,00		
1,10	CABLE NYY SUBT. 4X 6,00MM2 90º	ML	500,00		
1,11	CABLE NYY SUBT. 2X 2,00MM2 90°	ML	1050,00		
1,12	COLOCACION DE ALUMBRADO LED 100W LX	UN	79,00		
1,13	COLOCACION DEL FAROL LED ESTRELLA 50W	UM	20,00		
1,14	COLOCACION DE PROYECTOR LED DE 30W	UN	30,00		
1,15	COLOCACION DE PROYECTOR LED DE 50W	UN	6,00		
1,16	DUCTEADO CON CABLE NYY DE 4X6 MMS	ML	500,00		
1,17	DUCTEADO CON CABLE NYY DE 4X6 MMS	ML	1050,00		
1,18	Tablero Eléctrico de Adosar, conteniendo 4 TM's de 3 x 32 A + 4 Disyuntores Diferenciales 4 x 20 Amperes + Llaves de Endendido Apagado + Contactores + Interruptor Horario	GL	1,00		
1,19	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00		