Asunción, 9 de setiembre de 2016

Señores
Participantes de CONTRATACION DIRECTA N° 54/2016 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS"
I.D. N° 316.716
Presente.

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **Aclaración Nº: 1**:

CONSULTA N°1:
Con respecto al ítem 13, que hace referencia a FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO DE 13w LUZ CALIDAD ESPIRALADO ROSCA E 27, la característica de 13w es muy cerrada, siendo que lo estándar sería 12w. Favor verificar.
RESPUESTA:
Ver Adenda 2. Puede ser cotizado indistintamente de 13w o 14w.

CONSULTA N°2:
Con respecto al ítem 14, que hace referencia a FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO DE 19w LUZ CALIDAD ESPIRALADO ROSCA E 27, la característica de 19w es muy cerrada, siendo que lo estándar sería 20w o en todo caso el de 18w. Favor verificar.
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación. Las Especificaciones Técnicas delos ítems 14 y 15 FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO DE 19W – 23W respectivamente, corresponden al tipo de artefactos instalados en nuestra Institución, motivo por el cual no podemos cambiar.

CONSULTA N°3:
Con respecto al ítem 15, que hace referencia a FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO DE 23w LUZ CALIDAD ESPIRALADO ROSCA E 27, la característica de 19w es muy cerrada, siendo que lo estándar sería 25w o en todo caso el de 24w. Favor verificar
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación. Las Especificaciones Técnicas delos ítems 14 y 15 FOCO ECONOMICO DE BAJO CONSUMO DE 19W – 23W respectivamente, corresponden al tipo de artefactos instalados en nuestra Institución, motivo por el cual no podemos cambiar.

CONSULTA N°4:
Con respecto al ítem 21, que hace referencia a FOTOCELULA CON BASE DE 220V DE 1.800VA, lo correcto sería de 1.000 VA, a 1.200 VA, para no hacer del ítem tan cerrado.
RESPUESTA:
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación. De acuerdo a las Especificaciones Técnicas es la que corresponde al tipo de dispositivo electrónico instalado en nuestro establecimiento hospitalario, razón por la cual precisamos la provisión según la característica mencionada.

CONSULTA 5
Ítem 13: Foco Bajo Consumo de 13W
Se solicita poder cotizar lámparas de bajo consumo indistintamente de 13 a 14 W.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción -

Cabe resaltar que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en las EETT de sus pliegos solicitan indistintamente las lámparas de bajo consumo de 13W o 14W.

RESPUESTA:

Ver Adenda 2. Puede ser cotizado indistintamente de 13w o 14w.

CONSULTA 6

Item 20: Tubo Fluorescente Recto de 40 W

En la actualidad se están dejando de fabricar tubos de 40W T10, en su reemplazo se fabrican tubos T8 de 36 W con similar iluminación, mayor rendimiento a menor precio. Al respecto, solicitamos poder cotizar tubos T8 de 36W. Estos tubos utilizan las mismas reactancias, zócalos y arrancadores y son del mismo largor que los tubos de 40W

Cabe resaltar que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en las EETT de sus pliegos solicitan indistintamente los tubos estándar de 18W y 36W como los tubos de 20W y 40W, con una vida útil mayor a 7.500 horas.

RESPUESTA:

Ver Adenda 2. Puede cotizarse tubos fluorescentes T8 de 36w.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - Una

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción -