ADENDA Nº 2

Asunción, 14 de octubre de 2022.

Se realiza la **ADENDA Nº 2,** correspondiente al llamado para la Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) Nº 16/2022 **"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**, CON ID N° 409.564.

A continuación, se detallan las siguientes modificaciones realizadas en Pliego de Bases y Condiciones y en el SICP, los demás términos, cláusulas y/o referencias no mencionadas en esta Adenda se mantienen invariable.

ENMIENDA 1 : Se realiza la enmienda a la **Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas**, en el título **Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS**, el cual quedará redactada como sigue:

La Fiscalización podrá rechazar toda o cualquier parte de esta estructura si no cumpliese con las condiciones exigidas. Dentro de esta primera etapa, la Contratista deberá emplazar los ductos o cañerías por donde se interconectara el equipo generador con el tablero de transferencia, estos ductos deberán ser embutidos y podrán estar bajo tierra, empotrados o canaletas plástica con tapas ciegas o adosada a la pared o piso siempre que cumpla las condiciones mecánica de seguridad, los daños producidos en las instalaciones edilicias por culpa del emplazamiento de estos ductos, deberán ser subsanados en su totalidad antes de la segunda etapa del contrato, se traten estos de pisos, paredes, enduidos, pinturas o cualquier otro elemento que pueda ser dañado. La Fiscalización deberá emitir un documento de conformidad de esta etapa para que la Contratista tenga derecho a iniciar la segunda etapa, sin perjuicio de los plazos fijados en el cronograma aprobado.

ENMIENDA 2

Se realiza la enmienda a la **Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas**, en el título **Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS**, el cual quedará redactada como sigue:

GRUPO GENERADOR INSONORIZADO DE 30 KVA REGIMEN STAND BY

Se podría aceptar una potencia de entre 5 a 10 por ciento superior a la solicitada, no así generadores con menor potencia.

MARCA: AMERICANA/EUROPEA

AÑO DE FABRICACION: 2021

POTENCIA CONTINUA: 30 KVA

POTENCIA EMERGENCIA: 33 KVA

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Christian Escobar Bottino
Jefe Interino
Departamento de Contrataciones

TENSION DE GENERACION: 380-220 V TRIFASICO – 50 Hz

ENMIENDA 3

Se realiza la enmienda a la **Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas**, en el título **Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS**, el cual quedará redactada como sigue:

DIMENSIONES APROXIMADAS (milímetros)

Se considerarán dimensiones de +/- 100 a 150 mm con la salvedad que se deberán adecuar la plataforma de hormigón y el techo metálico en la misma proporción.

LARGO	*ANCHO*	*ALTO*
2.000	*1.000*	*1.500*

ENMIENDA 4

- Se realiza la enmienda a los siguientes eventos del Llamado: Fecha Tope de Consulta, Fecha Entrega de Oferta y Fecha de Apertura de Ofertas, así también se aclara que los mismos se encuentran actualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

CHRISTIAN ESCOBAR BOTTINO, Jefe interino
Departamento de Contrataciones