Computo Métrico. Construcción de Pozo Artesiano con tanque y bomba en Itapesyi.-					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1		
2	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10 1/4'' con zapata de apoyo y entubado.	Metro	30		
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" de 30 a 100 mts	Metro	70		
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 6".	Metro	30		
5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5		
6	Tubo de acero de 6" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	Metro	1,20		
7	Tapón metálico de 8" de diámetro, con candado.	Global	1		
8	Limpieza y desarrollo de pozo	Global	1		
9	Aislación vertical y sello sanitario	m. lineal	30		
10	Prueba de bombeo.	Global	1		
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 2 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 100 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1		
2	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1		
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					

1	Instalación de un "Tanque elevado", de Fibra de vidrios, capacidad para 10.000 litros de agua, a una altura mínima de 10 m, sobre pilares de Hº Aº con varilla de 16 y sixsac de 12, con un refuerzo triangular con base y soporte p/ el tanque de agua. Con escalera.-	Global	1		
2	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1		
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005					
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1		
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1		
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de Diámetro	Metro	600		
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	600		
	TOTAL INVERSIÓN				