Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2015 SBE BID
"Adquisición de UPS trifásica para soporte energético del equipamiento del Data Center SIPAIL"
AD REFERENDUM
ID Nº 298.093

Asunción, 22 de setiembre de 2015

ADENDA N° 2

Señores
Oferentes
Presente

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de comunicar la Adenda N° 2, correspondiente al proceso de "Adquisición de UPS trifásica para soporte energético del equipamiento del Data Center SIPAIL" AD REFERENDUM con ID Nº 298.093.

MODIFICACION 1

DONDE DICE:
SECCION I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA (IAO.SBE) **B- PLAZOS DE SUBASTA**

10.3 Inicio y Fin de Recepción de propuestas de precios: 25/09/2015 desde las 08:00 hs., hasta las 08:00 hs. del día 30/09/2015.
10.13 Inicio de la etapa competitiva: a las 08:10 hs. del 30/09/2015.
13.2; 13.3:13.4 y 13.5 Fecha de presentación de las documentaciones: 01/10/2015 hasta las 12:30 hs.
Fecha de apertura de sobres: 01/10/2015 a las 13:00 hs.

DEBE DECIR:
SECCION I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA (IAO.SBE) **B- PLAZOS DE SUBASTA**

10.3 Inicio y Fin de Recepción de propuestas de precios: 30/09/2015 desde las 08:00 hs., hasta las 08:00 hs. del día 01/10/2015.
10.13 Inicio de la etapa competitiva: a las 08:10 hs. del 01/10/2015.
13.2; 13.3:13.4 y 13.5 Fecha de presentación de las documentaciones: 05/10/2015 hasta las 12:30 hs.
Fecha de apertura de sobres: 05/10/2015 a las 13:00 hs.

Con respecto a los plazos de consultas y respuestas, solicitamos la exclusión de los mismos, por el escaso tiempo con el que contamos para la funcionalidad del proyecto.

Econ. Pedro Daniel Vera
Coordinador General PAIL
DGE - MTESS

MODIFICACION 2

DONDE DICE:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

05. Especificaciones mínimas de la UPS de 40 KVA

Nro.	*Descripción*	*Características*	*Exigido*
24	*Nivel de ruido*	*<= 60 dB a 1 metro de distancia.*	*Exigido*
26	*Puerto de interfaz*	*DB-9 RS-232C, USB, 2 slot de comunicaciones, RJ-45 10/100 Base T.*	*Exigido*

07. Especificaciones mínimas de Mamparas y Seguridad de Acceso

07.02. Seguridad de Acceso:

07.02.06. Deberá poseer certificaciones CE, FCC y MA.

13. Condiciones del Oferente

13.02. Nota emitida por el Centro Autorizado de Servicio (CAS) dirigida a la Convocante. No se aceptaran notas genéricas.

Econ. Pedro Daniel Vera
Coordinador General - PAIL
DGE - MTESS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

DEBE DECIR:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

05. Especificaciones mínimas de la UPS de 40 KVA

Nro.	*Descripción*	*Características*	*Exigido*
24	*Nivel de ruido*	*<= 65 dB a 1 metro de distancia.*	*Exigido*
26	*Puerto de interfaz*	*DB-9 RS-232C, 2 (dos) slots de comunicaciones, RJ-45 10/100 Base T.*	*Exigido*

07. Especificaciones mínimas de Mamparas y Seguridad de Acceso

07.02. Seguridad de Acceso:

07.02.06. Deberá poseer certificaciones CE o equivalente, FCC o equivalente y MA o equivalente.

13. Condiciones del Oferente

13.02. Nota emitida por el Centro Autorizado de Servicio (CAS) dirigida a la Convocante o en su defecto un documento emitido por el fabricante y/o representante autorizado que certifique la autorización y capacidad del Oferente para el Soporte y la Garantía, dirigido a la Convocante. No se aceptarán notas genéricas.

OBSERVACION: Todos los demás puntos del pliego permanecen invariables.

Atentamente.

Econ. Pedro Daniel Vera
Coordinador General
UCP/PAIL/DGE

Econ. Pedro Daniel Vera
Coordinador General - PAIL
DGE - MTESS