UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2019, CON ID N° 357.821 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN"

ADENDA N° 2 (DOS)

Atyrá; 16 de octubre de 2019.

Señores:
Oferentes:

La Convocante, Municipalidad de Atyrá, emite la presente **ADENDA N° 2 (DOS)**, en el marco de los procedimientos del llamado de referencia, a los efectos de realizar la prórroga de presentación y apertura de sobres y correcciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), del **Llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2019, CON ID N° 357.821 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN"**, según se detalla más abajo:

1. **FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS**
   Fecha: 19 de octubre de 2019
   Hora: 09:00 a.m.
   Lugar: Mesa de Entrada, Municipalidad de Atyrá

2. **FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:**
   Fecha: 19 de octubre de 2019
   Hora: 09:30 a.m.
   Lugar: Oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones, Municipalidad de Atyrá
3. **ANEXO C: Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos:**

Ítem N° 4: Dónde dice:

4	UPS DE 10 Kva 39121004-014	- DSP avanzado y tecnología de 3 niveles. - Factor de potencia de salida 1.0 - Corrección del factor de potencia activa (APFC), factor de potencia de entrada de hasta 0.99 - Alta eficiencia del 95% (hasta 98% en modo ECO). - Avanzada tecnología digital paralela. - Modelo configurable de 3 : 1 a 1 : 1. - Amplio rango de voltaje de entrada (190 ~ 499 Vac) - y rango de frecuencia (40 ~ 70 Hz). - Detección automática de frecuencia de 50/60 Hz. - Dos modos de conversión de frecuencia: entrada de 50 Hz / salida de 60 Hz o entrada de 60 Hz / salida de 50 Hz. - Diseño de doble entrada, compatible con bypass independiente. - Configuración flexible de batería (configurable 16 - 20 baterías de PC). - Cargador controlado digitalmente. - Alta corriente de carga disponible (máx. 10A). - Tensión de carga y corriente configurada según necesidad. - Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los tiempos de descarga de la batería, lo que prolonga su vida útil. - Gestión inteligente de la batería, control automático de carga de flotación/ecualización, control de inactividad del cargador que aumenta la vida útil de la batería en un 50%.	Unidad	3

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

Queda como sigue:

4	UPS DE 2 Kva 39121004-019	- DSP avanzado y tecnología de 3 niveles. - Factor de potencia de salida 1.0 - Corrección del factor de potencia activa (APFC), factor de potencia de entrada de hasta 0.99 - Alta eficiencia del 95% (hasta 98% en modo ECO). - Avanzada tecnología digital paralela. - Modelo configurable de 3 : 1 a 1 : 1. - Amplio rango de voltaje de entrada (190 ~ 499 Vac) - y rango de frecuencia (40 ~ 70 Hz). - Detección automática de frecuencia de 50/60 Hz. - Dos modos de conversión de frecuencia: entrada de 50 Hz / salida de 60 Hz o entrada de 60 Hz / salida de 50 Hz. - Diseño de doble entrada, compatible con bypass independiente. - Configuración flexible de batería (configurable 16 - 20 baterías de PC). - Cargador controlado digitalmente. - Alta corriente de carga disponible (máx. 10A). - Tensión de carga y corriente configurada según necesidad. - Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los tiempos de descarga de la batería, lo que prolonga su vida útil. - Gestión inteligente de la batería, control automático de carga de flotación/ecualización, control de inactividad del cargador que aumenta la vida útil de la batería en un 50%.	Unidad	3

Se cambia el ítem solicitado UPS DE 10 kVA a UPS de 2 kVA. También se actualiza en el SICP, en los productos solicitados, ítem N° 4, en concordancia con los cambios realizados al PBC.

Atentamente.

Rodrigo Javier Bernal
UOC – MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ