Asunción, 07 de agosto del 2018

ACLARACION 01 -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2018 "ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTROBOMBAS, BOMBA DE VACIADO Y DOSADORAS" 341762

1- Consulta:
Bombas dosificadora. - Es dosificación manual o automática (4..20 mA)?
Respuesta:
Es dosificación Manual

2- Consulta:
- Si es manual, cuál es la tensión disponible?
Respuesta:
220/380V

3- Consulta:
Preparación y dosificación del polímero:
- Los motores de los mezcladores son trifásicos, pero cuál sería la tensión disponible?
Respuesta:
380V

4- Consulta:
- La dosificadora de solución de polímero es de caudal fijo o con ajuste de caudal a través de variador de frecuencia (4..20 Ma)?
Respuesta:
Es una dosadora con variador de frecuencia

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP