UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

26/03/2014

Aclaración Nº 1
Licitación Pública Nacional Nro. 01
"Adquisición de Generador y Motobomba – Ad referéndum"
Nro. de Expediente: 303972 ID Nº: 269274

Sres. OFERENTES:

Punto N° 1

Según consulta hecha por una empresa con relación los ítems n° 1
Con respecto a las especificaciones técnicas del pliego de Bases y Condiciones de la Sección III suministros requeridos 1.1 especificaciones Generales de dice las dimensiones del conjunto.
Largo: 3.82 m
Ancho: 1.11 m
Alto: 2.16 m
Peso: 4.032 Kg
Los que figuran en el pliego son las dimensiones acordes con un equipo abierto y no cabinado como están solicitando

Punto N° 2

Con respecto a niveles de atenuación, cuales serian los requerimientos para los niveles de atenuación? Teniendo en cuenta el lugar donde será instalado el equipo.

Punto N°3

Con respecto al plazo de entrega del equipo, favor solicitamos que sean de 120 días

Respuesta:

Las especificaciones técnicas correctas para las consultas arriba mencionadas son

Punto N°1

Las Medidas son

Largo: 5 m aprox.
Ancho: 1.75m aprox.
Alto: 2.30 m aprox.
Peso: 5.180 Kg. Aprox. (sin combustible)

C.P. Sonia Unzain Martínez
Departamento de la U.O.C

Punto N° 2

Los niveles de Atenuación para la cabina son

1. 1m son 80 DBA aprox. a plena carga.
2. 7m son 70 DBA aprox. a plena carga.
3. 15m son 64 DBA aprox. a plena carga.

Punto N° 3

Plazo de entrega de los bienes será de 120 días contados a partir de la fecha de la firma del contrato, en caso de no poder cumplir con la fecha estipulada el proveedor puede instalar un equipo provisorio asumiendo todos los costos hasta que llegue el equipo definitivo.

CP Sonia Unzain
Jefe de Dpto. de la UOC