ADENDA N° 02/2010

AL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2010

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"

La presente adenda es para aclarar y rectificar el tipo de UPS solicitado por el Ministerio de Defensa, en el lote Nº 2 ítem 3; y lote Nº3 ítem 2, puntos citados en el pliego de bases del presente llamado.

Descripción	Especificación Técnica	Exigido
Marca y Modelo	Especificar	
Cantidad	2 unidades	
Topología	De linea Interactiva	Exigido
Potencia de Salida	330 Vatios / 550 VA	Exigido
Voltaje de salida nominal	220V estabilizado	Exigido
Conexiones de salida	La UPS debe tener como mínimo 2 tomas para protección contra subidas de tensión (sin batería UPS) tipo IEC La UPS debe tener como mínimo 3 tomas para protección con batería de reserva (con bateria UPS) tipo IEC.	Exigido
Voltaje Nominal de Entrada	230V	Exigido
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática)	Exigido
Variación de tensión de entrada	176 - 280V (rango en que debe operar el UPS SIN entrar en BATERIA)	Exigido
Autonomía exigida (para una PC común con Monitor)	De 10 a 20 MINUTOS de AUTONOMÍA con una PC Desktop (de escritorio) con Monitor LCD de 17 o 19"	Exigido
Panel de Control	Pantalla LCD que proporcione al usuario como mínimo la siguiente información: • Autonomía en tiempo real de los minutos disponibles al estar operando en batería	Exigido
Alarma Acústica	Alarma en caso de 'Batería en funcionamiento', 'Batería baja' y 'Sobrecarga'	Exigido
Software para Shutdown Automático y gerenciamiento del UPS	Exigido. • Debe apagar el sistema cuando la batería está baja • Debe poseer puerto de comunicaciones USB y serial. Debe suministrase el cable correspondiente.	Exigido
Protección de línea de datos	Protección de la línea de datos de RED: hasta 1000 Base-T (gigabit) Ethernet	Exigido
Certificaciones (minimas)	ISO9001, TUV-GS, GOST, CE	Exigido
Garantía escrita del fabricante	(2) dos años a partir de la fecha de entrega. (La garantía debe inclusive incluir las baterías)	Exigido

OBSERVACIÓN:
a) El oferente deberá traer los respectivos catálogos de los productos ofertado (impresora, proyector y UPS) dicho documento será de carácter **(SUSTANCIAL)** a la hora de apertura de sobres.
b) Garantía de los Equipos a ser adquiridos en forma escrita mínimo por 12 meses **(SUSTANCIAL).**

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ G.
My DCEM - Director de UOC Nº2

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu