Poder Judicial
Ministerio de la Defensa Pública
Unidad Operativa de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/13

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

ID: 250.254

Asunción, 27 de febrero de 2013

ADENDA Nº 3

SEÑORES OFERENTES:

El Ministerio de la Defensa Pública, de conformidad al Art. 22 inciso "b" de la Ley Nº 2051, el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones correspondientes al llamado de referencia:

1) Modifíquese los siguientes puntos:
Sección 3 – Requisitos de los Bienes y/o servicios requeridos

Ítem 2 - UPS	
Características	***Especificaciones Técnicas***
Cantidad	*150*
UPS	- *Potencia de salida: 1.000 V/A.* - *Tensión de la red en línea: 110/220 V.* - *Tensión de salida: Típica 110/220 V.* - *Baterías remplazables por el usuario.* - *Tomas de reserva tipo IEC 320 C13 (6) – exigido.* - *Certificaciones: ISO 9000* - *Garantía escrita mínima de 1 año.* - *Autonomía a media carga aproximadamente 15 min o mas* - *Baterías Incluidas*

Ítem 7 - UPS	
Características	***Especificaciones Técnicas***
Cantidad	*2*

Tel/Fax (021) 424 855
Central telefónica (021) 424311/ Internos 2382/2528
Sub- Suelo 1 Torre Sur- Palacio de Justicia
Asunción-Paraguay

UPS	- *Capacidad: 3000 VA o superior con batery pack.* - *Tecnología: On Line.* - *Autonomía Mínima: 30 minutos o superior a media carga* - *Las UPS deberán estar testadas y cargadas antes de la entrega.* - *Protección: Contra sobre picos y corto circuitos, sobre tensiones y rayos en l línea de alimentación* - *Cables, power, usb o serial incluidos.* - *Alarmas: Audibles.* - *Certificaciones: ISO 9000, CE* - *Tomas de reserva backup tipo IEC 230 mínimo 6* - *Disposición de chasis: Rack/Torre* - *Garantía escrita por 1 año.* - *Baterías Incluidas*

C.P. Héctor Salinas
Responsable de la Unidad Operativa
de Contrataciones