HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2011

"Adquisición de una Cámara Frigorífica"

ADENDA No. 1

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMUNICA A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA CONTRATACION DE REFERENCIA LA ENMIENDA INTRODUCIDA EN EL ANEXO II. FORMULARIO DE CARTA/OFERTA.PLANILLA DE PRECIOS GARANTIZADOS Y ANEXO III. PROGRAMA DE SUMINISTROS. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DONDE DICE:

ANEXO II. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem 1 – Cámara Frigorífica			
	Especificaciones Técnicas	**Cumple / No Cumple**	**Observaciones**
2	Debe tener una densidad de 105 a 130 Kg/m³, con un coeficiente de conductividad térmica (a 20°C) de 0,036 a 0,040 W/mk		
4	No debe experimentar variaciones dimensionales ninguna, en función del tiempo o de las amplitudes térmicas, su duración debe considerarse indefinida, el rango de temperatura de utilización debe ser de -25°C a -18°C, 20,00cm		

DEBE DECIR:

ANEXO II. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem 1 – Cámara Frigorífica			
	Especificaciones Técnicas	**Cumple / No Cumple**	**Observaciones**
2	Debe tener una densidad de 40 a 43 Kg/m³, con un coeficiente de conductividad térmica menor a 0,025W/mk		
4	No debe experimentar variaciones dimensionales ninguna, en función del tiempo o de las amplitudes térmicas, su duración debe considerarse indefinida, el rango de temperatura de utilización debe ser de -25°C a -18°C.		

Lic. Rito Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

DONDE DICE:

ANEXO III. PROGRAMA DE SUMINISTROS

ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad
1	Cámara frigorífica	Medidas: Ancho 2,76 x Profundidad 3,28 y 2,30 de altura. Debe tener una densidad de 105 a 130 Kg/m³, con un coeficiente de conductividad térmica (a 20ºC) de 0,036 a 0,040 W/mk, debe tener una resistencia a la comprensión de 2000 K/m², no debe experimentar variaciones dimensionales ninguna, en función del tiempo o de las amplitudes térmicas, su duración debe considerarse indefinida, el rango de temperatura de utilización debe ser de -25ºC a -18ºC, 20,00cm. Con puerta de 1,90 x 0,80ms. La oferta debe incluir la instalación y puesta en funcionamiento, todo el material necesario para la instalación, el local donde será instalado deberá ser visitado por los oferentes a fin de tomar las medidas del mismo y las necesidades de su instalación. Garantía escrita de 1 año. Repuesto y servicio técnico disponible en el mercado nacional. Mantenimiento preventivo cada 3 meses. Revestido exterior e interior: en chapa prepintada de color blanco. Paredes, techo y pisos realizados en paneles auto portante, confeccionado con chapas galvanizadas pre pintadas con aislación en poliuretano expandido de 100 mm, retardante de llama de exigencia municipal para alimentos. Pisos: de paneles poliuretano revestido con chapa pre pintada y terminación PRFV de color blanco, con goma antideslizante. Estanterías metálicas sujetas entre sí, con 40 cm de distancia entre cada estante resistente para carga de cómo mínimo 200 kg. Para productos cárnicos (congeladora). Iluminación interior incorporada con llave de encendido y apagado. Tablero termostato digital con descongelamiento automático por timer y resistencia. Motor ubicado sobre un soporte de hierro con ventilación de por lo menos un metro cuadrado. Manuales técnicos y de usuario en español. Capacitación de uso al personal encargado. Llave de seguridad incorporada.	Unidad	Unidad	1

Lic. Mario Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

DEBE DECIR:

ANEXO III. PROGRAMA DE SUMINISTROS

ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.M.	Cantidad
1	Cámara frigorífica	Medidas: Ancho 2,76 x Profundidad 3,28 y 2,30 de altura. Debe tener una densidad de 40 a 43 Kg/m³, con un coeficiente de conductividad térmica menor a 0,025W/mk, debe tener una resistencia a la comprensión de 2000 K/m², no debe experimentar variaciones dimensionales ninguna, en función del tiempo o de las amplitudes térmicas, su duración debe considerarse indefinida, el rango de temperatura de utilización debe ser de -25ºC a -18ºC. Con puerta de 1,90 x 0,80ms. La oferta debe incluir la instalación y puesta en funcionamiento, todo el material necesario para la instalación, el local donde será instalado deberá ser visitado por los oferentes a fin de tomar las medidas del mismo y las necesidades de su instalación. Garantía escrita de 1 año. Repuesto y servicio técnico disponible en el mercado nacional. Mantenimiento preventivo cada 3 meses. Revestido exterior e interior: en chapa prepintada de color blanco. Paredes, techo y pisos realizados en paneles auto portante, confeccionado con chapas galvanizadas pre pintadas con aislación en poliuretano expandido de 100 mm, retardante de llama de exigencia municipal para alimentos. Pisos: de paneles poliuretano revestido con chapa pre pintada y terminación PRFV de color blanco, con goma antideslizante. Estanterías metálicas sujetas entre sí, con 40 cm de distancia entre cada estante resistente para carga de cómo mínimo 200 kg. Para productos cárnicos (congeladora). Iluminación interior incorporada con llave de encendido y apagado. Tablero termostato digital con descongelamiento automático por timer y resistencia. Motor ubicado sobre un soporte de hierro con ventilación de por lo menos un metro cuadrado. Manuales técnicos y de usuario en español. Capacitación de uso al personal encargado. Llave de seguridad incorporada.	Unidad	Unidad	1

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE SOBRES: Hasta las **09:00** horas del **Viernes 24 de Junio de 2011.-**

APERTURA DE SOBRES: **Viernes 24 de Junio de 2011** a las **09:30** horas.-

LA ENMIENDA DESCRITA PREVALECERÁ SOBRE LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO Y SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS OFERENTES.

Luque, 21 de Junio de 2011.-

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Administrador