# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
**Unidad Operativa de Contrataciones**

## Adenda Nº 2

## Contratación Directa
## "Mantenimiento de Transformador de 500 KVA"
## (ID Nº 296.849)

Por la presente se informa a todos los oferentes que dicho llamado se aclara cuanto sigue en el siguiente anexo quedando como sigue en el punto 2:

# Anexo C
# Especificaciones técnicas de los servicios a ser adquiridos

**2.- Adecuación de Puesto de Distribución y elevación del Transformador en pórtico**

- Hierro U Nº 12
- Bulón de 5/8" x 50 cmts
- Modificar de lugar y alzar mas el equipo de Medición ANDE
- Cambiar cable de medición 10x2,5 mm2
- Cambiar cruceta de 3x4x2, 40 mts
- Deben incluir servicio de Grúa para la elevación del transformador en postes de hormigón existentes.

**Mg. Zully López de Paniagua**
Directora de la UOC