PAC Nº: 335.638

ADENDA Nº 01 / 2017

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 107/2017 "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS" –PLURIANUAL – ID Nº 335.638,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS

1. LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE	ITEM	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
1	1	HOSPITAL MAT. INF. DE SAN PABLO	OXIGENO LIQUIDO	M3	Unidad
	2	HOSPITAL MAT. INF. DE SAN PABLO	OXIGENO GASEOSO	M3	Unidad
	3	HOSPITAL MAT. INF. DE SAN PABLO	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	Unidad
	4	HOSPITAL MAT. INF. DE SAN PABLO	GAS CARBONICO MEDICINAL	KG	Unidad
2	1	CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS	OXIGENO LIQUIDO	M3	Unidad
	2	CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS	OXIGENO GASEOSO	M3	Unidad
	3	HOSPITAL DE TRAUMA	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	Unidad
	4	HOSPITAL DE TRAUMA	OXIDO NITROSO MEDICINAL	KG	Unidad
	5	HOSPITAL DE TRAUMA	NITROGENO GASEOSO MEDICINAL	M3	Unidad
	6	**HOSPITAL DE TRAUMA**	**GAS CARBONICO MEDICINAL**	**KG**	**Unidad**
3	1	HOSPITAL SAN JORGE	OXIGENO LIQUIDO	M3	Unidad
	2	HOSPITAL SAN JORGE	OXIGENO GASEOSO	M3	Unidad
	3	HOSPITAL SAN JORGE	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	Unidad
	4	HOSPITAL SAN JORGE	OXIDO NITROSO MEDICINAL	KG	Unidad
	5	HOSPITAL SAN JORGE	GAS CARBONICO MEDICINAL	KG	Unidad
4	1	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	OXIGENO LIQUIDO	M3	Unidad
	2	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	OXIGENO GASEOSO	M3	Unidad
	3	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	Unidad
	4	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	OXIDO NITROSO MEDICINAL	KG	Unidad
	5	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	GAS CARBONICO MEDICINAL	KG	Unidad
	6	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL	M3	Unidad
	7	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	ACETILENO DISUELTO	KG	Unidad

LOTE	ITEM	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
	8	HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA	NITROGENO GASEOSO MEDICINAL	M3	Unidad

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxígeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 40 m3/hora.
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
Mínimo 1 Máximo 15	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 35	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 10	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
Mínimo 1 **Máximo** 3	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
1	CAUDALIMETRO
	Observación: Las cantidades máximas serán utilizadas en el periodo de un mes, si fuesen necesarias

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI.	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxígeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 40 m3/hora.
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
Mínimo 1 Máximo 80	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 30	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 6	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Óxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 4	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo2	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
1	CAUDALIMETRO
	Observación: Las cantidades máximas serán utilizadas en el periodo de un mes, si fuesen necesarias

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
HOSPITAL SAN JORGE	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxígeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 40 m3/hora.
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
Mínimo 1 Máximo 30	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 10	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 10	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 6	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Óxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
Mínimo 1 Máximo2	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
1	CAUDALIMETRO
	Observación: Las cantidades máximas serán utilizadas en el periodo de un mes, si fuesen necesarias

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxígeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 40 m3/hora.
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
Mínimo 1 Máximo 3	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 130	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 4	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 6	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Óxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 10	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
Mínimo 1 Máximo 3	Termo criogénico para contener Nitrógeno Líquido Medicinal 10 m3 a 20 m3
Mínimo 1 Máximo 5	Cilindros de Acero de Alta presión, para contener Acetileno Disuelto de 6 kg a 10 kg de capacidad
1	CAUDALIMETRO
	Observación: Las cantidades máximas serán utilizadas en el periodo de un mes, si fuesen necesarias

Las demás secciones, y puntos no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables

Asunción, 16 de octubre de 2017