Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

San Lorenzo, 08 de mayo de 2012

ACLARACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236143, para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

CONFORME A LA CONSULTA DE UNA EMPRESA POTENCIAL OFERENTE:

1. Favor especificar a cuales transformadores se realizará el servicio general de mantenimiento y reparación general y a cuales se realizará el mantenimiento específico.
2. A cuales equipos se realizará el cambio total del aceite? Favor especificar
3. En el titulo dice "Mantenimiento y traslado de transformadores del Rectorado de la UNA". A qué traslado se refiere?. Favor especificar.

ACLARAMOS QUE:

1. El trabajo de mantenimiento y reparación, tanto general como específico, debe realizarse a todos los transformadores, es decir, a los 13.
2. El cambio total de aceite debe realizarse a los 13 transformadores.
3. El titulo dice "Mantenimiento y traslado de transformadores del Rectorado de la UNA" debido a que los equipos deben ser reemplazados por otros similares mientras dure el trabajo, y los transformadores del Rectorado deben ser trasladados al taller de la empresa adjudicada mientras para el mantenimiento.

Atentamente,

Lic. **BLAS PUBLIO VERA M.**
Director
Dirección de Contrataciones