Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA MODIFICATORIA Nº 2
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/19 IDNº 356.878, "TERMINACIÓN DE BARRA APOYO DE LA FADA

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente Adenda Modificatoria Nº 2, con relación a los puntos indicados más abajo:

2. Especificaciones Técnicas

LOTE 2 - ABERTURAS INTERIORES Y EXTERIORES, PROTECCION DE PASARELAS Y RAMPAS Y TENSOR

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
3	**PROTECCION DE RAMPAS**		
3,2	Provisión y Colocación de Tensores con tarugos para Hormigón Armado y Tirafondos según Esp. Técnicas y Plano	1280	Unidad

LOTE 3 - AISLACION DE TECHO - INSTALACION ELECTRICA

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	**AISLACION DE TECHO**		
1,1	Aislación de Techo con Pintura Impermeable o con geotextil sobre carpeta de cemento con pendiente de 2%, pintura aislante a tres manos. Promedio aproximado de carga para pendiente 6 cmts.	1000	m2
5	Acometida de 200 mts. Con cable impavinil Flex de 4 x 25 mm NYY, con llave termomagnetica trifásica de 100 Amps, caño electroducto con extensión según terreno y tablero.	1	Gl

LOTE 4 – CLIMATIZACION

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
4	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL**		
4,2	ELECTRODUCTO PVC 60MM (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior)	150	Ml
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR NIVEL		
5	**NIVEL 2.72**		
5,2	ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior)	50	Ml
6	**NIVEL 5.88**		
6,2	ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior)	60	Ml
7	**NIVEL 9.00**		
7,2	ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior)	70	Ml
9	**ALIMENTACIÓN DE LA SEÑAL DE CONTROL**		
9,2	ELECTODUCTO PVC 25 mm (1") (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior	500	Ml

Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones permanecen invariables.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * VITAM IMPENDERE VERO * FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Lic. Victor Martinez
Director de la U.O.C