Asunción, 15 de octubre de 2010

Señores
OFERENTES:

Ref.: Llamado a Contratación Directa Nº 34/2010, "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID: 203.833

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de aclararle los siguientes puntos, con relación al llamado de referencia:

Para la instalación eléctrica de los equipos, se debe tener en cuenta:

- Cableado con cable de 4 x 25 mm. del tipo taller, desde el tablero principal subsuelo 2 hasta el tablero de AA subsuelo 1; tendido por encima del cielo raso, con sujetadores de cable en un trayecto de aproximadamente 100 mts.
- Dos llaves de 3 x 63 amp. del tipo europeo, a ser instalados en ambos extremos del cableado.

Atentamente,

Lic. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Dirección General de Administración y Finanzas – rcuevas@seprelad.gov.py
Avda. Federación Rusa y Cabo 1° Marecos – Edificio del Banco Central del Paraguay – Sector Cultural
Teléfono: 600-435 int. 6102 Fax: int. 6144