ADENDA Nº 1/2010

Llamado a Contratación Directa Nº 34/2010, "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID: 203.833

Asunción, 19 de octubre de 2010

En la Carta de Invitación, en el Anexo 1 y en el Formulario del llamado, en la parte de ETAPAS Y PLAZOS, **DEBEN DECIR:**

- CONSULTAS Y ACLARACIONES: **hasta el 20/10/2010 10:00 horas**
- FECHA Y HORA ENTREGA DE OFERTAS: **26/10/2010 11:00**
- FECHA Y HORA APERTURA DE OFERTAS: **26/10/2010 11:15**

En la Carta de Invitación, en el Anexo 3, en el punto 3, Especificaciones Técnica, se **DEBEN INCLUIR:**

Para la instalación eléctrica de los equipos se debe contemplar:

- Cableado con cable de 4 x 25 mm. del tipo taller, desde el tablero principal subsuelo 2 hasta el tablero de AA subsuelo 1; tendido por encima del cielo raso, con sujetadores de cable en un trayecto de aproximadamente 100 mts.
- Dos llaves de 3 x 63 amp. del tipo europeo, a ser instalados en ambos extremos del cableado.

Lic. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas