DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 694/2011

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y BOBINAS DE BLOQUEO.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 15 de noviembre de 2011

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de un Oferente la pregunta transcrita a seguir, dándose la respuesta correspondiente a continuación:

CONSULTA Nº 1 Solicitamos nos permitan la utilización de Resistencias No Lineares (Varistores) en las bobinas del TAP principal del transformador de Potencia.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar que podrá ser aceptada la utilización de resistencias no lineares (Varistores) en las bobinas del TAP principal del transformador de potencia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD