DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 620/2011

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA (SBE)

SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 2

Asunción, 10 de junio de 2011

Señores Oferentes:

Haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 620/2011 "Suministro Instrumentos de medida", hemos recibido de algunos de los Oferentes las siguientes consultas:

Consulta 1

En relación al plazo de entrega, solicitamos que sean consideradas entregas parciales de los mismos, así como una extensión en el plazo total de la siguiente manera:

LOTE 1 - transformadores de intensidad para B.T.
Primera entrega: 50% a los 90 días
Segunda Entrega: 50% a los 150 días.

LOTE 2 – transformadores de Medición para MT.
Primera entrega: 50% a los 150 días
Segunda entrega: 50% a los 180 días

Respuesta:

Favor ajustarse a los nuevos plazos de entrega remitidos en la Addenda Nº 1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

Consulta 2

En la especificación Técnica ANDE Nº 05.12.11 Rev. 01 indican:
En el Punto 5 – Características Eléctricas de los Transformadores de Corriente: Corriente Térmica Permanente: 1,5 x In (A)

En licitaciones anteriores en las cuales nuestro fabricante ha participado la ANDE ha requerido la Corriente Térmica: 1,2 x In (A)

Para lo cual consultamos si pueden aceptarse CT permanente: 1,2 x In (A)

Respuesta:

Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.

Consulta 3

Para los transformadores de intensidad y de potencia correspondiente al lote 2, EE.TT. ANDE Nº 05.14.19 – Rev. 4 Transformador de Intensidad para Intemperie

En el punto 5.3 establece:
Aisladores: Polimérico, color gris (otro color bajo consulta)

Así también la EE.TT ANDE Nº 04.14.18 – REV.3 Transformadores de Potencial tipo intemperie – Mono polar

En el punto 5.3 establece:
Aisladores: Polimérico, color gris

Consultamos la posibilidad de proveer estos materiales en color marrón grisaceo.

Respuesta:

Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.

Atentamente,