Asunción, 24 de Noviembre del 2017

ACLARACIÓN 01 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 21 /2017 "ADQUISICIÓN DE CAUDALÍMETROS Y MEDIDORES DE NIVEL PARA TANQUES Y RESERVORIO DE AGUA".ID 322.727-

En relación al ITEM N° 4 - Caudalímetro de Red (Woltman)

Consulta 1
¿Cuál es el DN (Diámetro Nominal) requerido?
Respuesta:
Se modifica las Especificaciones Técnicas en Adenda 02.

Consulta 2
¿La relojera debe ser encapsulada en cobre de vidrio?
Respuesta:
La relojería debe ser sellada (encapsulada) para evitar condensación. El material no se especifica.

Consulta 3
¿El mecanismo extraíble debe ser fabricado en conformidad con MID?
Respuesta:
Se modifica las Especificaciones Técnicas en Adenda 02.

Consulta 4:
¿La relojería debe estar pre equipada para montaje de reed u otros dispositivos de lectura o los Woltman deben ser cotizados con contacto reed u otro dispositivo de lectura?
Respuesta:
No constituye una exigencia que la relojería esté equipada con un sistema de comunicación. La exigencia del mecanismo de medición extraíble sugiere a futuro la implementación del sistema de comunicación, según requerimiento.

UOC Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com