Asunción, 19 de marzo de 2010.

Señores:
.....
Tel. .....
Presente

ADENDA Nº 1

Ref.: CD Nº 03/2010 – "Adquisición de UPS para Laboratorio del Senave" – ID 192844

Por la presente se comunica, conforme aclaraciónes recibidas y de manera a dar cumplimiento al Anexo I punto 7 de la Carta de invitación, las siguientes modificaciones:

1) **Anexo III –Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido, debe decir en la sección de Normas y Certificaciones e Instalaciones, las demás continúan sin ninguna modificación:**

NORMAS Y CERTIFICACIONES	
Calidad	Iso 9001:2000
Marca	CE
Seguridad	IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1
EMC	EN 50091-2 Clase A

INSTALACION	
Incluida sin costo adicional	Montaje, instalación al tablero provisto por el cliente
Puesta a tierra	Provista por el cliente y verificada por el proveedor
Entradas	Trifásica
Salidas	Monofásica

2) **Vista la fecha de emisión de la presente y la fecha de presentación y apertura de ofertas, a fin de dar cumplimiento al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03, se prorroga la fecha de presentación y apertura de ofertas de la siguiente manera:**
   - ***Fecha límite para presentar las ofertas:*** 25 de MARZO de 2010, hasta las 11:00 horas.
   - ***Apertura de las Ofertas:*** 25 de MARZO de 2010 – 11:30 horas.

Atentamente,

Lic. Bernardo Figueredo Troche
Responsable
Unidad Operativa de Contratación