AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Crédito para el desarrollo del Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 02 de agosto de 2016

Señores:
.....

La Unidad Operativa de Contratación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tiene el agrado de dirigirse a Usted/es, a fin de remitirle la **ACLARATORIA N° 01** del Llamado a **Contratación Directa** con **ID N° 314.973** para **"ADQUISICIÓN DE UPS – 2DO. PISO".-**

Consulta 1

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Protección contra relámpagos. Solicitamos respetuosamente sea revea este punto, considerando que no existe UPS u otro artefacto electrónico capaz de dar una protección contra la descarga de un relámpago, puesto que se calcula que la misma, descarga una corriente de 200.000 amperios y 100 millones de voltios aproximadamente, lo cual es imposible que un equipo electrónico soporte.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 2

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita indicador LED de destellos. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Pantalla LCD, considerando que la misma es una tecnología superior a la solicitada, permitiendo así el monitoreo y configuración del UPS a través de la misma.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 3

Con relación el ítem 1, donde el PBC solicita un Tablero de ByPass manual externo de la misma marca del UPS. Solicitamos sea aceptado Tablero de ByPass manual externo de marca indistinta al de la UPS, ya que la misma resulta muy limitante para ciertas marcas y considerando que lo ofrecido también cumpliría con la misma función que lo requerido, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 4

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita tensión de entrada: 220/230 VAC o 380 VAC (seleccionable). Solicitamos respetuosamente sea aclarado cual es la tensión de entrada requerida, si 220/230 VAC o 380 VAC, considerando que los equipos UPS no pueden ser monofásicos y trifásicos al mismo tiempo.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 5

En el Anexo B, Datos de la Contratación (DDLC), Numeral 9, se indica: "Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al castellano: NO".
Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma inglés, considerando que es el idioma

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

AFD | DIANA MARTINEZ Unidad Operativa de Contratación
AFD | RUDY EDWARDS Unidad Operativa de Contratación
AFD | ESPERANZA Servicios Administrativos

original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 6

En el Anexo B, Datos de la Contratación (DDLC), Numeral 19, se indica: "Solicitud de Muestras: SI".
Además, en el Anexo C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 3. CARACTERISTICAS. Características Generales. Muestra. Dice:
"La convocante se reserva el derecho de exigir la presentación de una muestra del equipo cotizado, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. La muestra en caso de ser solicitada, deberá ser suministrada en 24 horas de recibida la solicitud de la convocante. La no presentación de la muestra descalificará la oferta".
Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los todos los catálogos, anexos técnicos, folletos y manuales de operación e instalación a fin de evaluar la oferta y comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, considerando que el equipo deberá ser necesariamente importado por ser un equipo con características especiales.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 7

En la página 15, Anexo C, Especificaciones técnicas, en la descripción de los requerimientos para la UPS dice, y citamos: "ByPass externo Manual – llave de derivación ANDE/UPS y viceversa, se deberá suministrar un tablero de ByPass manual externo de la misma marca de UPS para garantizar su compatibilidad para mantenimiento preventivo y/o correctivo del UPS sin apagar la carga.
Respetuosamente solicitamos sean aceptados tableros de trasferencias de otras marcas distintas a la del UPS, de igual o superior en características que cumplan los estándares y requerimientos para el correcto funcionamiento del equipo.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 8

En la página 15, Anexo C, Especificaciones técnicas, en la descripción de los requerimientos para la UPS dice, y citamos: "tensión de entrada 220/230VAC o 380 VAC (seleccionable).
Respetuosamente solicitamos una aclaración si el equipo a ofertar deberá poseer entrada trifásica y monofásica, seleccionable en la etapa de instalación.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 9

Con relación al PLAN DE ENTREGA. Dice y citamos: El oferente se compromete a proveer el bien en plenas condiciones operativas, dentro de los 30 días calendarios, a partir de la vigencia del contrato respectivo.
Respetuosamente solicitamos extender el Plazo de entrega a no menos que 90 (noventa) días calendarios para la ejecución del servicio de provisión e instalación de la UPS y sus accesorios, considerando los prolongados periodos de tiempo que son necesarios para los fabricantes del equipo e importación del mismo.

AFD DIANA MARTINEZ Unidad Operativa de Contratación
AFD RUDY EDWARDS Unidad Operativa de Contrataciones
AFD ESPERANZA OSHIRO Servicios Administrativos
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

Respuesta: Se aclara que en relación a lo solicitado se mantiene el plazo de PLAN DE ENTREGA que es de 30 días calendarios, a partir de la vigencia del contrato respectivo.

Consulta 10

En la Carta de Invitación. Anexo C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 3. CARACTERISTICAS. Dice: "se establece el horario de visita de los oferentes, para realizar este relevamiento los días martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas".
A fin de que los potenciales oferentes puedan realizar consultas luego de la visita técnica establecida en la Carta de Invitación, solicitamos a la convocante, extender el plazo de consultas en al menos 48 hs.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

Sin otro particular lo saludamos cordialmente.

DIANA MARTÍNEZ
Asistente de UOC

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

RUDY EDWARDS
Coordinador de UOC

ESPERANZA OCAMPO
Encargada de Servicios Administrativos