INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA-DIP Nº 03/12 "INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO GERARDO BOUNGERMINI"

ACLARACION Nº 2

Asunción, 10 de julio de 2012.

Con relación a la Licitación Por Concurso de Oferta de referencia, aclaramos cuanto sigue:

Consulta 1

1. Descripción de las obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

¿El cruce desde la caseta, por la calle empedrada, será subterránea?

Respuesta

El Cruce de la Caseta al Edificio sera subterranea y se ajustara a lo descripto en las EETT.-

Consulta 2

1. Descripción de las obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

¿Todo el trayecto interior será bajo cielo raso (visible) o sobre cielo raso? (en acceso principal, necesariamente será visible ya que no existe cielo raso en esa zona.

Respuesta

Todo el trayecto interior serà sobre cielorraso y acompañando la red de Gases medicinales existente.-

Lic. José Carlos Nuñez C.
Jefe Sub-UOC Nº 1
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. José Carlos Nuñez Cabañas
Jefe Sub U.O.C N° 1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director

Ing. Osvaldo Rodríguez
Director de Infraestructura