DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051-Dpto. de Compras

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE N° 6205/2016

ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LOS LOCALES DEL AREA DE LA DIRECCION DE DISTRIBUCION

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 04 de noviembre de 2016

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de un potencial oferente, la siguiente consulta referente a la **Contratación Directa** de referencia, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Se necesitará instalación de equipos?

RESPUESTA N° 1

No se precisa la instalación, tal como lo indica el llamado, es solo suministro.

CONSULTA N° 2

De necesitar instalación, habrá visita técnica para la contratación de los trabajos de instalación.

RESPUESTA N° 2

No se Aplica.

CONSULTA N° 3

Si no habrá visita técnica, cuál sería la cantidad máxima de cañería de cobre para interconexión de la Unidad a la exterior

RESPUESTA N° 3

Lo que viene con el kit de instalación (normalmente 3 metros) para equipos de hasta 24.000 BTU/h. Los de potencia superior sin kit de instalación.

CONSULTA N° 4

Se necesitará alimentación eléctrica y detalles de materiales eléctricos para el efecto (dimensión del cable, capacidad de llave termo magnética)

RESPUESTA N° 4

No se Aplica.

CONSULTA N° 5

Se necesitarán trabajos de albañilería, pintura, reparacio0n de cielorraso.

RESPUESTA N° 5

No se Aplica.

CONSULTA N° 6

Se necesitarán desmontar equipos existentes para reponer con los nuevos?

RESPUESTA N° 6

No se Aplica.

Atentamente,

/db

Ing. Arnaldo Paiva Torres
Responsable UOC / ANDE