ACLARACION N° 02.

ID Nº 503

En referencia a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 01/2022** ***"CONSTRUCCIÓN DE 545 VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENTE HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY – PUEBLOS ORIGINARIOS"*** **ID Nº 503** – LICITACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, se emite las Aclaraciones correspondientes a las consultas recibidas por los potenciales oferentes:

1- Con relación a la Licitación de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de realizar las siguientes consultas:

a) Zanja de Infiltración: ¿Según las especificaciones técnicas este trabajo es opcional aun así figura en la planilla de cómputos, que trabajo no se ejecuta en el caso que esta opción sea la elegida? ¿En el caso de que no, se cobrará este ítem? Sugerimos ubicar en el ítem de unidad sanitaria para una mejor cotización.

Respuesta: Este rubro podrá o no ser ejecutado, de acuerdo a las condiciones técnicas del terreno, por lo que deberá ser cotizado. Se adjunta plano.

2- Pág. 23/95 del PBC – Experiencia Especifica en Obras:

Dice: En caso que el oferente cuente con contratos vigentes con el MUVH,…….a fin de corroborar que se cuente como mínimo con un avance del 70% de ejecución de las obras….

Consulta: Sí la oferta se presenta como Consorcio. SE APLICA los requisitos de cumplimiento de:

a) Cada Socio – Debe cumplir por lo menos con el 25% del 70%
b) Socio Líder – Debe cumplir por lo menos con el 40% del 70%

Respuesta: En los casos de consorcios el porcentaje (%) debe de ser sobre el 100% de las obras con un avance mínimo del 70%, de acuerdo a lo establecido dentro del mismo pliego de bases y condiciones que expresa "…El comité de evaluación solicitara informes a las dependencias a fin de corroborar que se cuente como mínimo con un avance del 70% de ejecución de las obras según el contrato respectivo. En caso de contar con un avance menor las ofertas quedaran descalificadas" (sic).

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
República del Paraguay

Sr. Edgar Duarte
MUVH – UOC

Asunción, 12 de abril de 2022

Lic. VERÓNICA GALDONA
Departamentos de Proyectos UNE
MUVH - UOC

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ESQUEMA EN PLANTA

ZANJA: 50x65CM





DETALLE ZANJA DE INFILTRACIÓN

ESC 1 _____ 25

LOCALIDAD: DEPARTAMENTO:	PROYECTO: PUEBLOS ORIGINARIOS "CHE TAPYI" AÑO 2.022	26.1
LÁMINA: ZANJA DE INFLITRACIÓN ER+2D Y UNIDAD SANITARIA BASICA - 44,74 m2		

Arq. Mario Leon
Coordinación Técnica
UNE - CHE TAPYI - MUVH

Arq. Mario Vacchetta B.
Coordinador Gral.
UNE CHE TAPYI
MUVH

EDGAR DANIEL DUARTE JARA
Coordinador Adjunto interino
UOC - MUVH