

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Instituto de Previsión Social (IPS)

Uoc Ips


Nombre de la Licitación:

**LPN 121-25 CONTRATACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE
LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL
REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE**

(versión 1)

ID de Licitación:

475182



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

27/09/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	475182	Nombre de la Licitación:	LPN 121-25 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante:	Instituto de Previsión Social (IPS)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Ips	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	A TRAVES DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	13/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	1er PISO - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES -DOP- CAJA CENTRAL DE IPS	Fecha de Entrega de Ofertas:	17/10/2025 08:45
Lugar de Apertura de Ofertas:	1er PISO - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES -DOP-SALA DE APERTURAS	Fecha de Apertura de Ofertas:	17/10/2025 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	LIC. ALICIA MARIA ROCHOLL	Cargo:	DIRECTORA
Teléfono:	021 226050	Correo Electrónico:	uoc@ips.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la

modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de

los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

180

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán

estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en

ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: **08/10/2025**

LOTE 1

Lugar: Hospital de Regional de Ciudad del Este- IPS

Hora: 09:00 am.

Procedimiento: **el recorrido de las instalaciones comenzara a las 09:00 hs a cargo de la funcionario responsable de guiar la visita en la cual los oferentes podrán realizar las verificaciones correspondientes del sistema de climatización del hospital a fin de realizar consultas y contar con la información suficiente para preparar su oferta.**

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Aníbal Segovia.

Participación obligatoria: Si

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

SI APLICA para repuestos a ser proveidos de las unidades enfriadoras (chillers) marca trane.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

será de 2 (dos) días hábiles como máximo a ser computados desde el momento del reclamo, sin que signifique un costo adicional para el IPS.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

6 meses contados a partir de la fecha de emisión del acta de recepción provisoria.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado.

y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8º En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del

formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

ESTRUCTURA DE PRECIO INDICADORES:

- Costo de Producción: gastos por importación / arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos.
- Impuestos.
- Ganancia.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPN

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p><i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.</i></p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)</p>
<p>4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)</p>
<p>5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)</p>
<p>6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>
<p>7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)</p>
<p>8. Documentos legales. Oferentes</p>
<p>8.1. Personas Físicas.</p>
<p>a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)</p>
<p>b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC(*)</p>
<p>c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)</p>
<p>8.2. Personas Jurídicas.</p>
<p>a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)</p>
<p>b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)</p>

<p>c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)</p>
<p>d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)</p>
<p>8.3. Oferentes en Consorcio en formación.</p>
<p>a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
<p>c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).</p>
<p>8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.</p> <p>ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).</p>

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRE GENERAL

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2022, 2023 y 2024.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.
- **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2022, 2023 y 2024.
- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2024) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2022, 2023 y 2024.

Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024)

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas

Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2022, 2023 y 2024.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, <u>deberá ser por el monto máximo del llamado</u>), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2024) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2022, 2023 y 2024) para contribuyente de IRE GENERAL
b. Formulario 106 de los tres últimos años (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes del IRE SIMPLE
c. IVA General de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024), para contribuyentes sólo del IVA General
d. Formulario 104 de los 3 (tres) últimos años (2022, 2023 y 2024), para contribuyentes de Renta Personal

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en Montaje, Fiscalización y/o Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Sistemas de Climatización por circulación de Agua Fría mediante la presentación de **Contratos y/o Facturas** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 - 2024) años. *En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.*

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en Montaje, Fiscalización y/o Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Sistemas de Climatización por circulación de Agua Fría mediante la presentación de Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023 - 2024) años. <i>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</i>	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el Monto Máximo de cada total ofertado.

Para la evaluación deberán ajustarse a los requerimientos solicitados para todos los ítems.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida.
2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Montaje, Fiscalización y/o Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Sistemas de Climatización por circulación de Agua Fría, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023 2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

<p>a. Autorización del fabricante:</p> <p>a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.</p> <p>b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante</p> <p>c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.</p> <p>Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.</p>
<p>a. Declaración jurada del listado de personal técnico propuesto; con el curriculum vitae de cada uno, cantidad necesaria para cubrir grilla de 24 horas los 365 días del año, en relación de dependencia con la empresa, con antigüedad de al menos un año comprobable por planillas de aportes al IPS.</p>
<p>b. Declaración jurada de que los técnicos que componen esa lista presentada en la oferta serán efectivamente los que realicen los trabajos. En caso de que el staff de técnicos presentados en la oferta no sea el mismo al momento de la ejecución de los trabajos será causal de una multa del 1% del valor del servicio.</p>
<p>c. Declaración jurada de los siguientes requisitos a cumplir por el personal técnico: certificación emitida por el fabricante o centro autorizado por el mismo en climatización. La experiencia deberá ser comprobable mediante la presentación de certificado de trabajo. Además, se deberá presentar el certificado de capacitación correspondiente al sistema ofertado, con los datos del ente y responsable que expidió dicho certificado.</p>
<p>d. Declaración jurada en la que manifiesta poseer equipos de protección personal para el plantel de técnicos como ser: casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio.</p>
<p>e. Declaración jurada en la que se compromete en caso de salir adjudicado, a presentar una garantía técnica de 6 meses posteriores a la emisión del acta de recepción final, por los repuestos proveídos y el mantenimiento realizado.</p>

f. Declaración jurada referente a la capacidad en materia de infraestructura en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.
g. Declaración jurada referente a la capacidad en materia de repuestos de que la firma, una vez adjudicada, cuenta con la capacidad financiera de proveer los mismos en tiempo y forma ante cualquier requisición.
h. Código de Conducta Laboral, para los operarios, a fin de cumplir normas de seguridad industrial, salud ocupacional, medidas de primeros auxilios y de medidas de prevención de incendios y obligación de uso de EPP (equipos de protección personal).
i. Certificado de haber realizado la visita técnica a ser emitida por la convocante a fin de garantizar que el oferente tiene conocimiento sobre el sitio y sobre sus condiciones. Los interesados en participar de la presente licitación deberán realizar una visita técnica a sitio a fin de recabar información necesaria para la elaboración de sus ofertas.
j. Declaración jurada que acredite que el técnico en seguridad y salud en el trabajo asignado por la empresa oferente, tenga como mínimo 30 días en IPS por parte de dicha empresa.
k. El oferente deberá presentar la Planilla de Precios en formato digital editable por medio magnético mediante (CD o PENDRIVE).
l. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
m. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

a. Autorización del fabricante:

- a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
- b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
- c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

- a. Declaración jurada del listado de personal técnico propuesto; con el curriculum vitae de cada uno, cantidad necesaria para cubrir grilla de 24 horas los 365 días del año, en relación de dependencia con la empresa, con antigüedad de al menos un año comprobable por planillas de aportes al IPS.

- b. Declaración jurada de que los técnicos que componen esa lista presentada en la oferta serán efectivamente los que realicen los trabajos. En caso de que el staff de técnicos presentados en la oferta no sea el mismo al momento de la ejecución de los trabajos será causal de una multa del 1% del valor del servicio.

- c. Declaración jurada de los siguientes requisitos a cumplir por el personal técnico: certificación emitida por el fabricante o centro autorizado por el mismo en climatización. La experiencia deberá ser comprobable mediante la presentación de certificado de trabajo. Además, se deberá presentar el certificado de capacitación correspondiente al sistema ofertado, con los datos del ente y responsable que expidió dicho certificado.

- d. Declaración jurada en la que manifiesta poseer equipos de protección personal para el plantel de técnicos como ser: casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio.

- e. Declaración jurada en la que se compromete en caso de salir adjudicado, a presentar una garantía técnica de 6 meses posteriores a la emisión del acta de recepción final, por los repuestos proveídos y el mantenimiento realizado.

- f. Declaración jurada referente a la capacidad en materia de infraestructura en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.

- g. Declaración jurada referente a la capacidad en materia de repuestos de que la firma, una vez adjudicada, cuenta con la capacidad financiera de proveer los mismos en tiempo y forma ante cualquier requisición.

- | |
|---|
| h. Código de Conducta Laboral, para los operarios, a fin de cumplir normas de seguridad industrial, salud ocupacional, medidas de primeros auxilios y de medidas de prevención de incendios y obligación de uso de EPP (equipos de protección personal). |
| i. Certificado de haber realizado la visita técnica a ser emitida por la convocante a fin de garantizar que el oferente tiene conocimiento sobre el sitio y sobre sus condiciones. Los interesados en participar de la presente licitación deberán realizar una visita técnica a sitio a fin de recabar información necesaria para la elaboración de sus ofertas. |
| j. Declaración jurada que acredite que el técnico en seguridad y salud en el trabajo asignado por la empresa oferente, tenga como mínimo 30 días en IPS por parte de dicha empresa. |
| k. El oferente deberá presentar la Planilla de Precios en formato digital editable por medio magnético mediante (CD o PENDRIVE). |
| l. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas. |
| m. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado. |

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, iguallen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante

deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado.

Ing. Verónica Blanco, directora de la Dirección de Mantenimiento a través del Departamento de Mantenimiento del HRCDE Alto Paraná y Canindeyu- Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica HRCDE Alto Paraná y Canindeyu

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La tercerización del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los sistemas de climatización del Hospital Regional de Ciudad del Este, mediante un Contrato Abierto, se configura en la mejor opción en cuanto a relación costo-beneficio para el IPS, por los motivos que se exponen a continuación. En cuanto a capacidad técnica, el IPS no cuenta en el plantel de funcionarios del Departamento de Mantenimiento con la cantidad necesaria de mano de obra ni con la calificación profesional específica de la marca de las enfriadoras centrales (TRANE) para la realización de los trabajos de mantenimiento requeridos, con la frecuencia y el sistema de guardias necesarios.

Segundo, la gestión de compra de repuestos necesaria para atender el mantenimiento de estos equipos es en la mayoría de las ocasiones un procedimiento internacional que conlleva plazos de entre uno y cuatro meses, en los cuales el pago debe de

hacerse por adelantado y debe ser gestionado por una empresa registrada y autorizada por la marca, pues los repuestos no son vendidos a clientes no registrados.

En tercer lugar, consecuencia del punto anterior, debido a los plazos involucrados en el proceso de compra de repuestos y la necesidad de que el servicio no sea interrumpido por tratarse de un servicio del tipo Soporte de Vida, quien lleve a cabo las tareas de mantenimiento debe mantener un amplio stock de repuestos de forma local, a fin de dar respuesta inmediata a las necesidades de mantenimiento con mínima interrupción del servicio.

Por los motivos expuestos, es conveniente que las empresas que presten servicios tercerizados asuman el costo de mantener las relaciones comerciales con proveedores internacionales, realicen las gestiones propias del comercio exterior, asuman el costo de capacitación de su personal en las marcas específicas, y sobre todo realicen las inversiones asociadas al mantenimiento del stock necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, trasladándose a éstas el riesgo de obsolescencia de mercaderías, gestión de seguridad, resguardo y conservación de las mismas, proveyendo al IPS únicamente los repuestos requeridos según demanda.

Justificar la planificación.

Se realiza un llamado plurianual debido a que la necesidad indicada en el ítem anterior es constante en el tiempo para el Hospital Regional de Ciudad del Este, siendo su planificación previsible y llevada a cabo de esta forma, dado que se considera que la lista de ítems que componen este contrato abierto no variará sustancialmente al cabo del plazo estipulado.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las mismas corresponden primeramente a las recomendaciones indicadas en el Plan de Mantenimiento del Fabricante, el Programa de Mantenimiento sugerido por el instalador del sistema, y adicionalmente han sido contrastadas con los datos obtenidos de los informes de servicio y operación del sistema durante el tiempo que el mismo lleva funcionando en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente", remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

- (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Suministro de materiales, repuestos y reparación DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GENERALIDADES

La Contratista deberá proveer el personal especializado, las herramientas y los insumos necesarios para efectuar los trabajos garantizados de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema en las condiciones aquí establecidas.

El servicio de mantenimiento preventivo se realizará en forma ordinaria de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas y los días sábados de 07:00 a 12:00 horas, salvo que las partes acuerden previamente un horario distinto. El Administrador del Contrato podrá modificar estos días y horarios para tareas puntuales que, a su criterio, requieran una frecuencia distinta a la establecida, por razones técnicas u operativas.

Este servicio de mantenimiento preventivo comprende todas las tareas descriptas en la planilla, así como la frecuencia de los mismos; la frecuencia establecida en estas EETT será tomada como la base mínima.

El sistema de guardias será del tipo al llamado, conforme a los requerimientos del servicio.

A partir de los 15 días calendarios de la firma del contrato, los trabajos serán realizados ordinariamente según los días y horarios establecidos al inicio de este escrito, y extraordinariamente en horarios nocturnos si así lo requiere el Administrador del Contrato.

El personal asignado por la Contratista para trabajar dentro del predio del hospital contará con un espacio propio de estancia, aledaño a las áreas específicamente técnicas del sistema, para sus trabajos administrativos y de gestión dentro del sector que corresponde a la Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica, dependiente del Departamento de Mantenimiento del Hospital Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná y Canindeyú. También dispondrá de un espacio de confort de uso común con el personal tercerizado de otras especialidades, consistente en un estar-kitchenette y vestuarios, todo ubicado en la plataforma de mantenimiento operativo del hospital.

Las áreas físicas que albergan a los equipos del sistema, interiores o exteriores, los propios equipos e instalaciones, las áreas de oficinas, depósitos, bienestar del personal, incluidas superficies de puertas, ventanas, pisos, cañerías, etc., todo debe ser mantenido en perfecto orden y limpieza profesional, libre de polvos, grasas y manchas.

La verificación y control por parte de IPS estará representada por un Fiscal designado del Departamento de Mantenimiento del Hospital Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná y Canindeyú, quien deberá realizar una visita de control semanal que incluirá inspección visual y la aceptación de las condiciones solicitadas.

Se deberá:

- Disponer de un libro de gestión de datos, en el cual quedarán asentados los eventos de mal funcionamiento, servicios de mantenimiento, visitas de control, compra de insumos y repuestos, stock de herramientas, insumos y repuestos, y el registro de funcionarios a cargo por cada turno.
- Elaborar un programa de mantenimiento que cubrirá desde el sistema hasta el cuidado de las estructuras relacionadas al mismo. Dicho alcance deberá interpretarse exclusivamente en relación al espíritu del contrato, es decir, al mantenimiento de los sistemas de climatización. El sistema debe mantenerse en condiciones óptimas de operación para asegurar su máxima eficiencia.
- El diseño o formato de los informes será provisto por el Administrador del Contrato, quien establecerá los parámetros respectivos para identificar el nombre del llamado, ID, número de contrato, empresa adjudicada y demás datos necesarios.

La empresa deberá presentar, en carácter de Declaración Jurada, el listado de personal técnico propuesto en cantidad suficiente para cubrir los horarios establecidos con anterioridad. Los personales propuestos deberán contar con al menos 01 (un) año de antigüedad en relación de dependencia con la empresa contratada, lo cual deberá ser comprobado mediante planillas de aportes al IPS. Esta exigencia será aplicable a todos los profesionales ingenieros propuestos para los cargos solicitados, así como a un mínimo de 3 (tres) técnicos del plantel.

Herramientas in situ mínimas a ser utilizadas para los mantenimientos:

1. Escalera tipo A de 2 metros
2. Manómetros para gas R-134a
3. Manómetros para gas R-22 y R-410
4. Juego de Llaves de caño
5. Juego de Llaves de tubo
6. Llaves Francesas
7. Juego de Destornilladores
8. Juego de Llaves tipo Allen
9. Caja de herramientas Básica
10. Equipos de Soldadura Oxi-Acetileno
11. Recuperador de Gas con sus respectivos balones recibidores.

Materiales a tener en stock:

1. Aislapol
2. Adhesivos para aislaciones con sus disolventes
3. Tubos de Gas R-22, R-410.
4. Tubos de Gas R-134a y R-404
5. Cañerías de termofusión y accesorios básicos
6. Cañerías de PVC y accesorios básicos
7. Válvulas de media vuelta de ½ y 2
8. Manómetros en baño de Glicerina
9. Aislaciones Armaflex/Rubatex
10. Correas para unidades manejadoras de aire
11. Llaves Termomagnéticas de varias capacidades
12. Transformadores de 220/24v
13. Contactores tripolares de 24V
14. Cinta aisladora
15. Terminales eléctricos
16. Relés, de mando y tipo Klaxon
17. Conductores multifilares de 1mm² hasta 4mm²

La Empresa Contratada dispondrá de personal técnico en el Hospital conforme a los horarios ordinarios previamente establecidos, garantizando la cobertura mínima. Los personales deberán cubrir sus jornadas laborales, conformados como mínimo por un (1) operador del sistema central BMS y dos (2) personales para mantenimiento.

El profesional Ingeniero propuesto en la nómina cumplirá la función de Responsable Técnico de la Empresa ante la Contratante.

La Contratante podrá solicitar la modificación de la dotación de personal requerida para atender los trabajos, de acuerdo con necesidades técnicas u operativas que así lo justifiquen.

Cada seis (6) meses se deberá contar con la visita de técnicos autorizados por la marca de las Unidades Enfriadoras de Agua (TRANE), quienes realizarán la verificación del estado de las mismas. Al término de cada inspección deberán emitir los reportes

correspondientes, a fin de garantizar un acompañamiento constante e ininterrumpido de la marca.

CONTRATO ABIERTO

Todos los materiales y mano de obra, necesarias para garantizar el correcto procedimiento en los servicios de mantenimiento a los equipos de refrigeración a satisfacción del Instituto de Previsión Social, deben estar incluidos en la oferta, bajo exclusiva responsabilidad de la parte adjudicada.

Durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo se realizara el relevamiento de los equipos que necesariamente deben someterse a reparaciones o mantenimiento correctivo debido a la caducidad de su vida útil o daños producidos por desgastes, descargas eléctricas, fluctuaciones de tensión y/o corriente, etc. Dichos relevamientos se asentarán por escrito en la planilla de mantenimiento a fin de programar la reparación de los mismos.

La empresa proveedora del servicio deberá presentar un manual de procedimientos a seguir para la manipulación segura de los equipos, especialmente en lo que respecta a la limpieza de los filtros.

Será obligación de la empresa proveedora del servicio capacitar a sus personales de modo a que los trabajos sean ejecutados conforme al manual de procedimientos presentado.

En el proceso de limpieza, mantenimiento y reparación de las partes componentes de los equipos de refrigeración, los personales deberán contar con todos los elementos de protección individual (bioseguridad), por lo que será responsabilidad de la empresa dotar de dichos elementos de protección a los personales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parte 1

i. Procedimiento de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo del equipo de climatización:

Estas secciones describen los procedimientos de mantenimiento que deben realizarse como parte de un programa de mantenimiento típico del sistema y las unidades:

ITEM	Nombre de los bienes o servicios	Especificaciones técnicas y descripción de los trabajos
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
1	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes eléctricos del tablero de fuerza, protección y mando de un CHILLER	Verificación y limpieza de tablero. Control de valores de tensión y corriente en limitadora y circuitos. Análisis termográfico y elaboración de informe respectivo según necesidad. Reapriete de contactos y reparaciones menores.
2	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes, del tablero de fuerza y mando de Sala de Máquinas (exterior)	Verificación y limpieza de tablero. Control de valores de tensión y corriente en limitadora y circuitos. Análisis termográfico y elaboración de informe respectivo según necesidad. Reapriete de contactos y reparaciones menores.
3	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes, de un tablero seccional de fuerza (interior)	Verificación y limpieza de tablero. Control de valores de tensión y corriente en limitadora y circuitos. Análisis termográfico y elaboración de informe respectivo según necesidad. Reapriete de contactos y reparaciones menores.

4	Verificación, limpieza y reapriete de borneras de conexión eléctrica de un compresor de un CHILLER	Verificación de válvulas de servicio. Reapriete de contactos y reparaciones menores.
5	Verificación de nivel y viscosidad de aceite del compresor de un circuito refrigerante de un CHILLER	Control de nivel de aceite mediante el visor del compresor Retiro de muestra y verificación de viscosidad del aceite. Registro del estado y cambio de acuerdo a necesidad.
6	Verificación de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) o de un FANCOIL	Se debe mantener el dreno libre de suciedad y materiales extraños, evitando obstrucciones.
7	Limpieza, verificación y reapriete de componentes del tablero eléctrico de fuerza y protección de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Verificación y limpieza de tablero. Control de valores de tensión y corriente en limitadora y circuitos. Análisis termográfico y elaboración de informe respectivo según necesidad. Reapriete de contactos y reparaciones menores.
8	Limpieza de filtro de aire de un FANCOIL	Revisar los filtros y limpiarlos o cambiarlos de ser necesario.
9	Verificación y limpieza de serpentinas de un FANCOIL	Revisar si la serpentina está sucia o dañada. Limpieza de la misma con solución de agua y jabón penetrante, no corrosivo. La limpieza debe hacerse en lo posible sin desmontar el equipo, drenando el agua de la limpieza a través de la cañería de drenaje de condensado.
10	Verificación y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de un FANCOIL	Se debe mantener la bandeja siempre limpia y el dreno libre de suciedad y materiales extraños, evitando obstrucciones.
11	Limpieza de filtro de aire exterior de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.

12	Verificación y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Se debe limpiarlo con un cepillo suave y un chorro de aire comprimido o agua a baja presión en el sentido del movimiento normal del aire. Mueva la manguera en sentido vertical y regule la presión de esta para que no deforme las aletas. Importante: Atención para no deformar las aletas por ocasión de la limpieza, lo que podría perjudicar el perfecto intercambio de calor.
13	Verificación y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
14	Verificación de estado y ajuste de tensión de correas, alineación de poleas y lubricación de rodamientos de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
15	Medición de la resistencia de aislación de motor eléctrico	Montaje, verificación, y control.
16	Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	Montaje, verificación, y control.
17	Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	Montaje, verificación, y control.
18	Verificación de parámetros de calidad del agua en el sistema	Montaje, verificación, y control.
19	Vaciamiento, mantenimiento, limpieza y llenado del circuito de Agua Fría del Sistema de Climatización	Montaje, verificación, y control.
20	Desmontaje, limpieza de tuberías, reparación de aislación y puesta en servicio de EVAPORADOR de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.

21	Mantenimiento preventivo de elemento filtrante de una BOMBA DE AGUA	Montaje, verificación, y control.
22	Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	Montaje, verificación, y control.
23	Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
24	Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
25	Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
26	Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
27	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
28	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
29	Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
30	Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.

31	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
32	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
33	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER	Provisión del Repuesto
34	Mano de obra de carga de gas refrigerante para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
35	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	Provisión del Repuesto
36	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	Provisión del Repuesto
37	Mano de obra de carga de gas refrigerante para Cámara Frigorífica o Cámara Frigorífica de Congelados	Montaje, verificación, y control.
38	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de circuito de refrigerante de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
39	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de circuito de refrigerante de una CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
40	Configuración de módulo de control para instalación y activación de repuestos para CHILLER	Montaje, verificación, y control.

- | | | |
|----|--|--|
| 41 | Actualización o restauración de software BMS de control central de Sistema de Climatización | Montaje, verificación, y control. |
| 42 | Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros o programación de Módulo Programable UC400 o UC600 | Reseteo a valores de fábrica y puesta en operación |
| 43 | Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros o programación de variador de motor eléctrico | Reseteo a valores de fábrica y puesta en operación |
| 44 | Reseteo a valores de fábrica carga de parámetros o programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA | Reseteo a valores de fábrica y puesta en operación |
| 45 | Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER | Provisión del Repuesto |
| 46 | Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER | Montaje, verificación, y control. |

**MANTENIMIENTO
CORRECTIVO y PROVISIÓN
DE REPUESTOS**

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 47 | Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER | Provisión del Repuesto |
| 48 | Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER | Montaje, verificación, y control. |
| 49 | Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER | Provisión del Repuesto |

50	Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
51	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	Provisión del Repuesto
52	Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
53	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	Provisión del Repuesto
54	Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
55	Provisión de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	Provisión del Repuesto
56	Servicio de montaje de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
57	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER	Provisión del Repuesto
58	Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
59	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	Provisión del Repuesto
60	Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	Montaje, verificación, y control.
61	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	Provisión del Repuesto

62	Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
63	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER	Provisión del Repuesto
64	Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
65	Provisión de Módulo de Control con interfaz de usuario de CHILLER	Provisión del Repuesto
66	Servicio de montaje de Módulo de Control con interfaz de usuario de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
67	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	Provisión del Repuesto
68	Mano de obra de carga de aceite de compresor de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
69	Provisión de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Provisión del Repuesto
70	Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
71	Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
72	Provisión de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Provisión del Repuesto

73	Servicio de montaje de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
74	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	Provisión del Repuesto
75	Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
76	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	Provisión del Repuesto
77	Servicio de montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
78	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	Provisión del Repuesto
79	Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
80	Provisión de compresor para CHILLER	Provisión del Repuesto
81	Servicio de montaje de compresor para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
82	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER	Provisión del Repuesto
83	Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
84	Módulo Programable modelo UC400 de un CHILLER	Provisión del Repuesto

85	Servicio de montaje de Módulo Programable modelo UC400 de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
86	Módulo Programable modelo UC600 de un CHILLER	Provisión del Repuesto
87	Servicio de montaje de Módulo Programable modelo UC600 de un CHILLER	Montaje, verificación, y control.
88	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	Provisión del Repuesto
89	Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
90	Provisión de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	Provisión del Repuesto
91	Servicio de montaje de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
92	Provisión de termostato para FAN COIL	Provisión del Repuesto
93	Servicio de montaje de termostato para FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
94	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	Provisión del Repuesto
95	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
96	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Montaje, verificación, y control.

97	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Provisión del Repuesto
98	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
99	Provisión de turbina para FAN COIL	Provisión del Repuesto
100	Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
101	Resistencia eléctrica de calefacción para FAN COIL	Provisión del Repuesto
102	Servicio de montaje de Resistencia eléctrica para FANCOIL	Montaje, verificación, y control.
103	Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para FANCOIL	Provisión del Repuesto
104	Servicio de montaje de Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para FANCOIL	Montaje, verificación, y control.
105	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	Provisión del Repuesto
106	Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
107	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COIL	Provisión del Repuesto
108	Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	Montaje, verificación, y control.
109	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto

110	Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
111	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
112	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
113	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
114	Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
115	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
116	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
117	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
118	Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.

119	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
120	Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
121	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
122	Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
123	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
124	Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
125	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
126	Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
127	Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
128	Servicio de montaje de Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.

129	Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
130	Servicio de montaje de Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
131	Disyuntor tripolar para alimentación de fuerza de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
132	Servicio de montaje de Disyuntor tripolar para alimentación de fuerza de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
133	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
134	Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
135	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
136	Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
137	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	Provisión del Repuesto
138	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	Montaje, verificación, y control.
139	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	Provisión del Repuesto

140	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	Montaje, verificación, y control.
141	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	Provisión del Repuesto
142	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	Montaje, verificación, y control.
143	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	Provisión del Repuesto
144	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	Montaje, verificación, y control.
145	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
146	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
147	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
148	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
149	Provisión de limitador de sobretensión	Provisión del Repuesto
150	Servicio de montaje de limitador de sobretensión	Montaje, verificación, y control.
151	Provisión de unidad de control para disyuntores	Provisión del Repuesto
152	Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	Montaje, verificación, y control.
153	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	Provisión del Repuesto

154	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	Montaje, verificación, y control.
155	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	Provisión del Repuesto
156	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	Montaje, verificación, y control.
157	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	Provisión del Repuesto
158	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	Montaje, verificación, y control.
159	Provisión de contactor para forzador de condensador CHILLER - 40 A	Provisión del Repuesto
160	Servicio de montaje de contactor para forzador de condensador CHILLER - 40 A	Montaje, verificación, y control.
161	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
162	Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
163	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
164	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
165	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
166	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.

167	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
168	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
169	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
170	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
171	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	Provisión del Repuesto
172	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
173	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	Provisión del Repuesto
174	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	Montaje, verificación, y control.
175	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
176	Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
177	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
178	Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.

179	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	Provisión del Repuesto
180	Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	Montaje, verificación, y control.
181	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	Provisión del Repuesto
182	Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	Montaje, verificación, y control.
183	Provisión de disyuntor bipolar para circuito de control	Provisión del Repuesto
184	Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	Montaje, verificación, y control.
185	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	Provisión del Repuesto
186	Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	Montaje, verificación, y control.
187	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	Provisión del Repuesto
188	Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	Montaje, verificación, y control.
189	Provisión de llave selectora para operación de BOMBAS	Provisión del Repuesto
190	Servicio de montaje de llave selectora para operación de BOMBAS	Montaje, verificación, y control.

191	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	Provisión del Repuesto
192	Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	Montaje, verificación, y control.
193	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	Provisión del Repuesto
194	Servicio de montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	Montaje, verificación, y control.
195	Provisión de transformador para sistema de control de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
196	Servicio de montaje de transformador para sistema de control de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
197	Provisión de transformador para sistema de forzadores de CHILLER	Provisión del Repuesto
198	Servicio de montaje de transformador para sistema de forzadores de CHILLER	Montaje, verificación, y control.
199	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	Provisión del Repuesto
200	Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	Montaje, verificación, y control.
201	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm ² para interconexión y mando (por metro lineal)	Provisión del Repuesto

202	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	Provisión del Repuesto
203	Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA O SECUNDARIA)	Provisión del Repuesto
204	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
205	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
206	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
207	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
208	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
209	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
210	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
211	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
212	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
213	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto

214	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
215	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
216	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
217	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
218	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
219	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
220	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
221	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
222	Provisión de BOMBA PRIMARIA	Provisión del Repuesto
223	Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	Montaje, verificación, y control.
224	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
225	Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.

226	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
227	Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
228	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
229	Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
230	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Provisión del Repuesto
231	Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Montaje, verificación, y control.
232	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)	Provisión del Repuesto
233	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	Provisión del Repuesto
234	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	Provisión del Repuesto
235	Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	Montaje, verificación, y control.
236	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida	Provisión del Repuesto

237	Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	Montaje, verificación, y control.
238	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida	Provisión del Repuesto
239	Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	Montaje, verificación, y control.
240	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida	Provisión del Repuesto
241	Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida	Montaje, verificación, y control.
242	Reparación de cañerías de acero	Montaje, verificación, y control.
243	Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	Montaje, verificación, y control.
244	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	Provisión del Repuesto
245	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	Provisión del Repuesto
246	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	Provisión del Repuesto
247	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	Provisión del Repuesto
248	Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	Montaje, verificación, y control.
249	Provisión de regulador de caudal de aire	Provisión del Repuesto

250	Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	Montaje, verificación, y control.
251	Provisión de rejillas de retorno	Provisión del Repuesto
252	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislamiento (por m2)	Montaje, verificación, y control.
253	Ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	Provisión del Repuesto
254	Montaje de Ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	Montaje, verificación, y control.
255	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	Provisión del Repuesto
256	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	Provisión del Repuesto
257	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COIL o UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Provisión del Repuesto
258	Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COIL o UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Montaje, verificación, y control.
259	Provisión de Termómetro de Columna	Provisión del Repuesto
260	Servicio de montaje de Termómetro de Columna	Montaje, verificación, y control.
261	Provisión de Manómetro	Provisión del Repuesto

262	Servicio de montaje de Manómetro	Montaje, verificación, y control.
263	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	Provisión del Repuesto
264	Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	Montaje, verificación, y control.
265	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	Provisión del Repuesto
266	Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	Montaje, verificación, y control.
267	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	Provisión del Repuesto
268	Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	Montaje, verificación, y control.
269	Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	Montaje, verificación, y control.
270	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	Provisión del Repuesto
271	Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	Montaje, verificación, y control.
272	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	Provisión del Repuesto

273	Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	Montaje, verificación, y control.
274	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
275	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
276	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Provisión del Repuesto
277	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Montaje, verificación, y control.
278	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
279	Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
280	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	Provisión del Repuesto
281	Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	Montaje, verificación, y control.
282	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto

283	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
284	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
285	Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
286	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
287	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
288	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
289	Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
290	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
291	Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
292	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
293	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.

294	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Provisión del Repuesto
295	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Montaje, verificación, y control.
296	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
297	Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
298	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
299	Servicio de montaje de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
300	Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Provisión del Repuesto
301	Servicio de montaje de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Montaje, verificación, y control.
302	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	Provisión del Repuesto
303	Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	Montaje, verificación, y control.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS

Estas secciones describen los procedimientos de mantenimiento que deben realizarse como parte de un programa de mantenimiento típico de las unidades.

ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS)

Los trabajos de mantenimiento de las enfriadoras de agua y del circuito hidráulico deben de realizarse por profesionales calificados (Técnicos) y supervisados por el responsable técnico de la empresa (Ingeniero Electromecánico o afines), en todo de acuerdo con los manuales de los equipos y a lo indicado en la planilla de oferta.

Compresor y Circuito de Refrigerante del Chiller

Verificación de gas refrigerante, control de presión y restitución a valores normales, reparación de pérdida si hubiera.

Incluye:

- Verificación general de parámetros de operación.
- Análisis y detección de pérdida de gas refrigerante.
- Reparación de la zona de pérdida en caso de existir.
- Carga de gas al equipo según necesidad.

Verificación y purga de humedad del circuito

Incluye:

- Verificación de válvulas de servicio.
- Barrido con nitrógeno al circuito afectado.
- Prueba de vacío de al menos 90 minutos
- Carga de gas al equipo

Verificación del nivel y viscosidad de aceite

Incluye:

- Control de nivel de aceite mediante el visor del compresor
- Retiro de muestra y verificación de viscosidad del aceite
- Registro del estado y cambio de acuerdo a necesidad

Limpieza y ajuste a la estructura del equipo compresor.

Incluye:

- Verificación de sujeciones del compresor a la estructura.
- Verificación y limpieza de componentes y conexiones eléctricas
- Limpieza General y Reapriete de elementos de sujeción

Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso

Incluye:

- Medición de parámetros eléctricos.
- Control de la cantidad de hs de trabajo.
- Elaboración de informe para registro y comunicación en caso de existir anomalías.

Verificación y regulación de presostato (máxima y mínima)

Incluye:

- Medición de la presión de trabajo del compresor.
- Regulación del presostato según necesidad.
- Elaboración de informe para registro y comunicación en caso de existir anomalías.

Evaporador del Chiller

Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida

Incluye:

- Medición de la temperatura de entrada y salida del agua del chiller.
- Elaboración de informe para registro y comunicación en caso de existir anomalías.

Verificación de la aislación térmica

Incluye:

- Control del estado de las aislaciones del evaporador, tuberías de sala de máquinas y colector.
- Evaluación de deterioros. Reparaciones menores
- Comunicación en caso de necesidad de cambio de aislaciones por fin de vida útil.

Condensador del Chiller

Limpieza de tubos condensadores (baterías) del condensador del CHILLER:

Incluye:

- Desmontaje de partes del equipo según necesidad.
- La limpieza deberá realizarse con productos concentrados y máquinas de alta presión.
- Montaje y puesta en funcionamiento.

MANEJADORAS DE AIRE (UMA)

Filtros de Aire

Los filtros permanentes y lavables, suministrados con los acondicionadores, deben limpiarse con una solución de agua fría y detergente neutro.

Los filtros deben cepillarse dentro de la solución, se debe enjuagarlos en agua fría y se debe soplarlos con un chorro de aire comprimido.

Se deben sustituir los filtros descartables. No encienda la unidad sin los filtros.

Poleas y Correas

Debe verificarse la correcta alineación y operación de las poleas.

1. Gire manualmente las correas para verificar si las mismas se mueven libremente;
2. Verificar los ejes del motor y del ventilador. Los mismos deben estar paralelos entre sí;
3. Verificar que las poleas del ventilador y del motor estén alineadas. En caso de poleas con diferentes anchos alinear la parte central de las mismas como se muestra en la figura de abajo.
4. Verificar la tensión adecuada de la correa para dar una vida útil más larga a los rodamientos del motor y del ventilador.

Medición de tensión de la correa

Para realizar la medición de la tensión de las correas se necesitará un medidor de tensión. Si no se tiene el medidor de tensión arriba mencionado para verificar la tensión de la correa se deberá entonces comprimirla con el pulgar y presentar una flecha de más o menos 10 mm. Si hay necesidad de cambiarla por una nueva, tensiónelas y déjelas funcionando durante varias horas hasta que se adapten a los canales de las poleas después tensiónelas nuevamente.

Importante: no coloque la unidad en funcionamiento sin los filtros de aire.

Serpentín del Evaporador

Se debe limpiarlo con un cepillo suave y un chorro de aire comprimido o agua a baja presión en el sentido del movimiento normal del aire. Mueva la manguera en sentido vertical y regule la presión de esta para que no deforme las aletas.

Importante: Atención para no deformar las aletas por ocasión de la limpieza, lo que podría perjudicar el perfecto intercambio de calor.

Bandeja y Dreno del Condensado

Se debe mantener la bandeja siempre limpia y el dreno libre de suciedad y materiales extraños, evitando obstrucciones.

Circuitos eléctricos

Se recomienda verificar el ajuste de los tornillos de los terminales y bornes (borneras) por ocasión de la inspección, así como también el observar las condiciones de los componentes de comando y control.

Motor eléctrico

Dependiendo de la frecuencia de funcionamiento realizar las mediciones de amperaje y consumo semanal o mensualmente. Observar que nunca se ejecuten las mediciones con el panel retirado de la unidad, tampoco con la unidad desacoplada de la red de ductos.

Rotor del ventilador

Mantenga el rotor del ventilador y el armazón limpios, retirando todo y cualquier objeto o suciedad depositado sobre ambos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO

Mantenimiento Preventivo

Se deberá llevar a cabo todas las inspecciones y servicios de mantenimiento en los intervalos recomendados. Esto prolongará la vida útil del equipo y reducirá la posibilidad de fallas del equipo. Dependiendo de las condiciones de uso del local, el mantenimiento requerirá de una frecuencia mayor o menor a la propuesta en estas especificaciones. La definición de las frecuencias definitivas de los trabajos se realizará bajo aprobación del sector que quede encargado de la administración del presente contrato.

Registro de Datos

Registre mensualmente las condiciones de operación para esta unidad. La hoja con los datos de operación puede ser una herramienta valiosa de diagnóstico para el personal de asistencia técnica. Anotando las tendencias en las condiciones de operación el operador puede frecuentemente prever y evitar situaciones problemáticas antes de que las consecuencias de la falta de mantenimiento afecten al equipo

Mantenimiento Semanal Recomendado

Una vez que el equipo ha estado funcionando por aproximadamente 30 minutos, verifique las condiciones de operación y siga los procedimientos de verificación como se indica a continuación:

- Limpie los filtros de aire permanentes con más frecuencia dependiendo del local de instalación

Mantenimiento Mensual Recomendado

- Limpie los filtros de aire permanentes. Se debe sustituir los filtros desechables.
- Verifique la tensión, alineación y estado de las correas de los ventiladores.
- Limpie la voluta de los ventiladores.
- Vuelva a ajustar todos los tornillos de los terminales.
- Limpie la bandeja del evaporador, la manguera y el sifón del agua condensada.
- Inspeccione el sistema para detectar condiciones anormales. Use la hoja de lectura para registrar las condiciones de la unidad. Una hora de lectura completa es una herramienta valiosa para el personal de la asistencia técnica.

Mantenimiento Trimestral Recomendado

- Ejecute todos los servicios de mantenimiento mensual.
- Verifique los tornillos de fijación de los cojinetes y poleas, ajústelos si es necesario.
- Limpie los serpentines del evaporador con más frecuencia dependiendo del local de instalación.
- Verifique y anote las tensiones y corrientes de servicio de los motores de los ventiladores. ● Pruebe los controles de seguridad.
- Verifique y anote las temperaturas del bulbo seco y de bulbo húmedo en la entrada y salida del evaporador.

Mantenimiento Anual Recomendado

- Ejecute todos los servicios de mantenimientos mensuales y trimestrales que se recomienda.
- Tenga un técnico calificado que verifique la regulación y funcionamiento de cada control e inspeccione y sustituya, si fuese necesario, los Contactores y los controles.
- Retire los paneles del gabinete y elimine los focos de herrumbre.
- Cambie el aislamiento térmico y las guarniciones que presenten defectos.
- Retoque las pinturas externas e internas, si es necesario.
- Elimine herrumbres.
- Inspeccione los tubos del serpentín y limpie si es necesario.
- Medir el aislamiento eléctrico del motor.

FAN COILS

Mantenimiento Mensual Recomendado

- Revisar los filtros y limpiarlos o cambiarlos de ser necesario.
- Comprobar si la bandeja de condensado está limpia y si el agua fluye libremente.

Mantenimiento Anual Recomendado

- Verificar si la carcasa del equipo está corroída, limpiarla y repararla.
- Revisar si las turbinas de ventilación están dañadas. Hacer rotar la turbina manualmente para observar si no existe alguna obstrucción.
- Revisar si la serpentina no está sucia o dañada.
- Renovar el agua del sistema.
- Limpiar con aire comprimido el intercambiador de calor conforme manual del equipo.

VENTILADORES Y EXTRACTORES DE AIRE

El mantenimiento y las reparaciones del extractor tienen que ser efectuados por personas competentes y conforme a las normas locales e internacionales. Antes de manipular este aparato, asegurarse que está desconectado de la red eléctrica, aunque esté parado y que nadie pueda ponerlo en marcha durante la intervención.

Es necesaria una inspección regular del aparato.

La frecuencia de la misma debe ser en función de las condiciones de trabajo para evitar acumulación de suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas que podría entrañar riesgos y acortaría sensiblemente la vida del mismo. El procedimiento de

verificación debe ser en función de las condiciones de uso.

En todos los trabajos de mantenimiento y reparación, deben observarse las normas de seguridad vigentes en cada país. En las operaciones de limpieza tener mucha precaución de no desequilibrar la hélice o turbina.

REJILLAS DE INSUFLAMIENTO Y RETORNO DE AIRE

Rejilla de insuflamiento de aire en áreas comunes: estas rejillas son las instaladas en pasillos, áreas comunes y dependencias en las que no se requiere tratamiento de aire. Deben de mantenerse en perfecto estado de limpieza y ajuste a su estructura portante

Rejilla de Insuflamiento en áreas blancas: La rejilla de insuflamiento de aire en áreas blancas posee un núcleo desmontable para el mantenimiento y limpieza. Una vez desmontado se encontrará el alojamiento del filtro terminal. Debe mantenerse en correcto ajuste sin lugar a filtraciones de aire o partículas.

Rejilla de Retorno: La rejilla de retorno posee un filtro de aire desmontable para su limpieza y recambio. Debe mantenerse en óptimas condiciones de limpieza y ajuste a su estructura portante.

FILTROS TIPO BOLSAS Y TERMINALES

Los filtros tipo bolsas y terminales tipo F9 deben ser substituidos según lo recomendado por el fabricante de los filtros o cuando el sistema BMS acuse alarmas de filtros sucios.

El recambio de los filtros especiales debe ser realizado solamente por personal calificado.

TABLERO ELÉCTRICO Y PANEL DE CONTROL

Limpieza del tablero eléctrico y verificación de componentes del Panel de Control.

Incluye:

- Verificación y limpieza de tablero.
- Control de valores de tensión y corriente en limitadora y circuitos.
- Análisis termográfico y elaboración de informe respectivo. ● Reapriete de contactos y reparaciones menores.

SISTEMA DE BOMBEO Y RED DE AGUA HELADA

Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión. Limpieza de filtro hidráulico de una BOMBA DE AGUA.:

Incluye:

- Medición de parámetros eléctricos de las bombas primarias y secundarias. Verificación de funcionamiento de bombas de reserva.
- Control de la presión de succión e impulsión manómetro. Verificación del estado de los manómetros.
- Desmontaje y limpieza de filtro hidráulico.
- Registro de las mediciones por equipo y elaboración de informe.

Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA.:

Incluye:

- Prueba de accionamiento.
- Control de vibraciones y control de ruidos en rodamientos.
- Verificación de funcionamiento de los sellos. ● Ajuste de sujeciones en caso de necesidad.

Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA:

Incluye:

- Control del estado de las aislaciones de la BOMBA DE AGUA.
- Verificación de pérdidas en juntas roscadas y/o bridadas.
- Ajustes y reparaciones menores

Verificación de Funcionamiento de Válvulas y cañerías de una BOMBA DE AGUA.:

Incluye:

- Verificación del funcionamiento de válvulas: control de pérdidas o filtraciones, verificación de estanqueidad en condición de cierre.
- Verificación de pérdidas en el circuito hidráulico de distribución de agua fría, en uniones, reducciones, codos, derivaciones, etc.

Verificación de válvulas de paso en UMA y FANCOIL

Incluye:

- Verificación de funcionamiento de válvulas de dos o tres vías mediante accionamiento de termostato.
- Verificación de estanqueidad en las conexiones hidráulicas.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA

Para todos aquellos ítems que se refieran a: PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARTES Y REPUESTOS

El procedimiento general es como sigue:

- Verificación de las condiciones de seguridad para ejecución del trabajo
- En caso de necesidad de interrumpir el servicio de climatización, coordinar con el encargado del área afectada
- Desmontaje del equipo o partes del mismo según necesidad
- Desmontaje de la pieza a cambiar
- Provisión y del repuesto de la misma marca, o de características similares de acuerdo a las especificaciones del fabricante
- Montaje del repuesto
- Puesta en marcha y control de funcionamiento

REPARACIÓN DE MOTORES, PARTES O ACCESORIOS

El procedimiento general es como sigue:

- Verificación de las condiciones de seguridad para ejecución del trabajo.
- Desmontaje del equipo o partes del mismo según necesidad.
- Retiro de la pieza a reparar.
- Comunicación de traslado de piezas o equipos a taller externo en caso de necesidad.
- Realización de trabajos indicados y pruebas de funcionamiento en taller.
- Limpieza y verificación de condiciones para la instalación. ● Montaje, puesta en marcha y control de funcionamiento.

CARGA DE GAS REFRIGERANTE (por kg.)

El procedimiento general es como sigue:

- Control de presión de gas refrigerante.
- Ajuste de gas refrigerante con R-410a y manómetro.
- En caso de pérdida significativa de refrigerante, realizar presurización del sistema, reparación de pérdida, prueba de vacío y deshumidificación de cañerías.
- Carga de gas refrigerante hasta alcanzar los parámetros establecidos de operación.
- Puesta en marcha y control de funcionamiento.

CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR (por litro) El procedimiento general es como sigue:

- Drenar el aceite del compresor a ser intervenido.
- Realizar una limpieza para quitar cualquier residuo.
- Carga de aceite nuevo, según las especificaciones del fabricante. ● Puesta en marcha y control de funcionamiento.

Los procedimientos e intervenciones a los equipos y dependencias del Hospital, en general, deberán ser informados y autorizados por el administrador del contrato, por los medios que este considere necesario implementar.

Recepción:

El Oferente adjudicado deberá solicitar al Instituto, la recepción de los servicios prestados, correspondiente a cada Orden de Trabajo Definitivo, la aprobación dependerá de las pruebas Técnicas de recepción.

El fiscal del Instituto realizará una verificación de los trabajos realizados, debiendo estos culminar con las pruebas de funcionamiento de los equipos y confección de la Ficha del Protocolo de Pruebas Técnicas de la Recepción de cada Equipo que será proveído por el Dpto. Mantenimiento H.R. CDE - Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica de CDE.

Si durante la verificación se encontraran trabajos defectuosos o deficientes, el fiscal solicitará al Oferente adjudicado, la corrección de los defectos observados, debiendo este subsanarlos de inmediato, corriendo por cuenta y cargo del mismo los gastos inherentes a dicha reparación.

El Oferente adjudicado dará asistencia y cooperación para las verificaciones, así como para los trabajos de corrección de defectos constatados, de tal manera que los mismos sean entregados en perfecto estado de funcionamiento.

Terminadas las Pruebas Técnicas y siempre que los ítems considerados pendientes no afecten el normal funcionamiento del

equipo, el Instituto emitirá un Certificado de Recepción Técnica , dejando constancia de los ítems pendientes si es que lo hubiere, las que deberán ser subsanados en un tiempo no mayor a lo establecido en el Contrato.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Todos los repuestos e insumos a ser proveídos deben ser nuevos y de buena calidad, debiendo ajustarse a las características técnicas de cada equipo. Las instalaciones, reparaciones y provisión de repuestos se realizarán por evento y se adecuará al siguiente procedimiento:

1. Durante el procedimiento de mantenimiento preventivo, la Empresa tercerizada evaluará el funcionamiento de los equipos intervenidos, comunicando en forma verbal y asentando por escrito las observaciones encontradas en la evaluación referente a la necesidad de someter los equipos a mantenimiento correctivo o reparación con el listado de repuestos e insumos a ser utilizados, a fin de garantizar el correcto funcionamiento.
2. El Dpto. de Mantenimiento DE CDE a través de la Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica de CDE emitirá la autorización verbal o escrita para la ejecución de los trabajos relevados por la empresa tercerizado.
3. Los trabajos básicos de reparación pueden ser realizados in situ siempre y cuando se disponga de un espacio para el efecto, caso contrario deberá ser retirado del local y trasladado hasta el taller designado por la contratada. Los equipos reparados deberán ser ubicados nuevamente en el mismo lugar del que fueron retirados dentro de los plazos establecidos para la entrega.
4. Cualquier modificación deberá contar con la autorización de los Administradores del Contrato. En todos los casos, el movimiento y transporte correrá a cargo y cuenta de la empresa tercerizado.
5. En casos de extrema necesidad, donde por la naturaleza del uso de la dependencia (farmacia, sala de rayos X, sala de internados, sala de terapia, sala de UPS correspondiente a informática, entre otros) no se pueda prescindir de ambiente refrigerado, el oferente deberá proveer al instituto equipos de aire acondicionado en préstamo, mientras dure la reparación del a efectos de que no se resienta el servicio.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Dpto. de Mantenimiento HR-CDE-ALTO PARANÁ Y CANINDEYU a través de la Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica de CDE, designará a fiscales que realizarán el control y verificación de los servicios prestados por el Oferente adjudicado, certificando que los trabajos se ajustan en tiempo y forma según lo estipulado en estas Especificación Técnicas.

RESPONSABILIDADES LA EMPRESA TERCERIZADA

Será el único responsable de la cabal, eficiente, satisfactoria y puntual ejecución de los trabajos y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias.

Asumirá responsabilidades por los accidentes de trabajo que vengan a sufrir su personal, y también así, la responsabilidad por todos los daños o pérdidas causados a terceros, que sean resultado único y directo de actos suyos o de sus delegados y/o representantes.

Item	Catálogo	Nombre de los Bienes o Servicios	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1	72101511-001	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes eléctricos del tablero de fuerza, protección y mando de un CHILLER	Unidad	Evento	1
2	72101511-001	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes, del tablero de fuerza y mando de Sala de Máquinas (exterior)	Unidad	Evento	1
3	72101511-001	Limpieza de tablero eléctrico, verificación y reapriete de componentes, de un tablero seccional de fuerza (interior)	Unidad	Evento	1

4	72101511-001	Verificación, limpieza y reapriete de borneras de conexión eléctrica de un compresor de un CHILLER	Unidad	Evento	1
5	72101511-001	Verificación de nivel y viscosidad de aceite del compresor de un circuito refrigerante de un CHILLER	Unidad	Evento	1
6	72101511-001	Verificación de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) o de un FANCOIL	Unidad	Evento	1
7	72101511-001	Limpieza, verificación y reapriete de componentes del tablero eléctrico de fuerza y protección de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
8	72101511-001	Limpieza de filtro de aire de un FANCOIL	Unidad	Evento	1
9	72101511-001	Verificación y limpieza de serpentinas de un FANCOIL	Unidad	Evento	1
10	72101511-001	Verificación y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de un FANCOIL	Unidad	Evento	1
11	72101511-001	Limpieza de filtro de aire exterior de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
12	72101511-001	Verificación y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
13	72101511-001	Verificación y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
14	72101511-001	Verificación de estado y ajuste de tensión de correas, alineación de poleas y lubricación de rodamientos de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
15	72101511-001	Medición de la resistencia de aislación de motor eléctrico	Unidad	Evento	1
16	72101511-001	Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	Unidad	Evento	1
17	72101511-001	Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	Unidad	Evento	1

18	72101511-001	Verificación de parámetros de calidad del agua en el sistema	Unidad	Evento	1
19	72101511-001	Vaciamiento, mantenimiento, limpieza y llenado del circuito de Agua Fría del Sistema de Climatización	Unidad	Evento	1
20	72101511-001	Desmontaje, limpieza de tuberías, reparación de aislación y puesta en servicio de EVAPORADOR de un CHILLER	Unidad	Evento	1
21	72101511-001	Mantenimiento preventivo de elemento filtrante de una BOMBA DE AGUA	Unidad	Evento	1
22	72101511-001	Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	Unidad	Evento	1
23	72101511-001	Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
24	72101511-001	Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
25	72101511-001	Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
26	72101511-001	Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
27	72101511-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
28	72101511-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
29	72101511-001	Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
30	72101511-001	Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
31	72101511-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
32	72101511-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1

33	72101511-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER	kg	Evento	1
34	80111613-9999	Mano de obra de carga de gas refrigerante para CHILLER	Unidad	Evento	1
35	72101511-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	kg	Evento	1
36	72101511-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	kg	Evento	1
37	80111613-9999	Mano de obra de carga de gas refrigerante para Cámara Frigorífica o Cámara Frigorífica de Congelados	Unidad	Evento	1
38	72101511-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de circuito de refrigerante de un CHILLER	Unidad	Evento	1
39	72101511-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de circuito de refrigerante de una CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
40	72101511-001	Configuración de módulo de control para instalación y activación de repuestos para CHILLER	Unidad	Evento	1
41	72101511-001	Actualización o restauración de software BMS de control central de Sistema de Climatización	Unidad	Evento	1
42	72101511-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros o programación de Módulo Programable UC400 o UC600	Unidad	Evento	1
43	72101511-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros o programación de variador de motor eléctrico	Unidad	Evento	1
44	72101511-001	Reseteo a valores de fábrica carga de parámetros o programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
45	72101511-001	Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	Unidad	Evento	1
46	80111613-9999	Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	Unidad	Evento	1

47	72101511-001	Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	Unidad	Evento	1
48	80111613-9999	Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	Unidad	Evento	1
49	72101511-001	Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER	Unidad	Evento	1
50	80111613-9999	Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	Unidad	Evento	1
51	72101511-001	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	Unidad	Evento	1
52	80111613-9999	Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	Unidad	Evento	1
53	72101511-001	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	Unidad	Evento	1
54	80111613-9999	Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER	Unidad	Evento	1
55	72101511-001	Provisión de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	Unidad	Evento	1
56	80111613-9999	Servicio de montaje de Sensor de Presión de Aceite en CHILLER	Unidad	Evento	1
57	72101511-001	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER	Unidad	Evento	1
58	80111613-9999	Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER	Unidad	Evento	1
59	72101511-001	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	Unidad	Evento	1
60	80111613-9999	Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	Unidad	Evento	1
61	72101511-001	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	Unidad	Evento	1

62	80111613-9999	Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	Unidad	Evento	1
63	72101511-001	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER	Unidad	Evento	1
64	80111613-9999	Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER	Unidad	Evento	1
65	72101511-001	Provisión de Módulo de Control con interfaz de usuario de CHILLER	Unidad	Evento	1
66	80111613-9999	Servicio de montaje de Módulo de Control con interfaz de usuario de CHILLER	Unidad	Evento	1
67	72101511-001	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	Litro	Evento	1
68	80111613-9999	Mano de obra de carga de aceite de compresor de CHILLER	Unidad	Evento	1
69	72101511-001	Provisión de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Unidad	Evento	1
70	80111613-9999	Servicio de montaje de rodamientos de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Unidad	Evento	1
71	72101511-001	Bobinado eléctrico de un motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Unidad	Evento	1
72	80111613-9999	Provisión de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Unidad	Evento	1
73	72101511-001	Servicio de montaje de motor para un ventilador del condensador de un CHILLER	Unidad	Evento	1
74	72101511-001	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	Unidad	Evento	1
75	80111613-9999	Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	Unidad	Evento	1
76	72101511-001	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	Unidad	Evento	1

77	80111613-9999	Servicio de montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	Unidad	Evento	1
78	72101511-001	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	Unidad	Evento	1
79	80111613-9999	Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	Unidad	Evento	1
80	72101511-001	Provisión de compresor para CHILLER	Unidad	Evento	1
81	80111613-9999	Servicio de montaje de compresor para CHILLER	Unidad	Evento	1
82	72101511-001	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER	Unidad	Evento	1
83	80111613-9999	Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER	Unidad	Evento	1
84	72101511-001	Módulo Programable modelo UC400 de un CHILLER	Unidad	Evento	1
85	80111613-9999	Servicio de montaje de Módulo Programable modelo UC400 de un CHILLER	Unidad	Evento	1
86	72101511-001	Módulo Programable modelo UC600 de un CHILLER	Unidad	Evento	1
87	80111613-9999	Servicio de montaje de Módulo Programable modelo UC600 de un CHILLER	Unidad	Evento	1
88	72101511-001	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	Unidad	Evento	1
89	80111613-9999	Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	Unidad	Evento	1
90	72101511-001	Provisión de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	Unidad	Evento	1
91	80111613-9999	Servicio de montaje de válvula 2-3 vías On/off para FAN COIL	Unidad	Evento	1

92	72101511-001	Provisión de termostato para FAN COIL	Unidad	Evento	1
93	80111613-9999	Servicio de montaje de termostato para FAN COIL	Unidad	Evento	1
94	72101511-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	Unidad	Evento	1
95	80111613-9999	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	Unidad	Evento	1
96	72101511-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Unidad	Evento	1
97	72101511-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Unidad	Evento	1
98	80111613-9999	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	Unidad	Evento	1
99	72101511-001	Provisión de turbina para FAN COIL	Unidad	Evento	1
100	80111613-9999	Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	Unidad	Evento	1
101	72101511-001	Resistencia eléctrica de calefacción para FAN COIL	Unidad	Evento	1
102	80111613-9999	Servicio de montaje de Resistencia eléctrica para FANCOIL	Unidad	Evento	1
103	72101511-001	Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para FANCOIL	Unidad	Evento	1
104	80111613-9999	Servicio de montaje de Termostato de seguridad bimetalico para 60°C para FANCOIL	Unidad	Evento	1
105	72101511-001	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	Unidad	Evento	1
106	80111613-9999	Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	Unidad	Evento	1

107	72101511-001	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COIL	Unidad	Evento	1
108	80111613-9999	Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	Unidad	Evento	1
109	72101511-001	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
110	80111613-9999	Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
111	72101511-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
112	80111613-9999	Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
113	72101511-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
114	80111613-9999	Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
115	72101511-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
116	80111613-9999	Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
117	72101511-001	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
118	80111613-9999	Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
119	72101511-001	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
120	80111613-9999	Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
121	72101511-001	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1

122	80111613-9999	Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
123	72101511-001	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
124	80111613-9999	Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
125	72101511-001	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
126	80111613-9999	Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
127	72101511-001	Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
128	80111613-9999	Servicio de montaje de Fusible 220V/4A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
129	72101511-001	Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
130	80111613-9999	Servicio de montaje de Fusible 24 VDC/3A de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
131	72101511-001	Disyuntor tripolar para alimentación de fuerza de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
132	80111613-9999	Servicio de montaje de Disyuntor tripolar para alimentación de fuerza de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
133	72101511-001	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
134	80111613-9999	Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
135	72101511-001	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
136	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1

137	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	Unidad	Evento	1
138	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	Unidad	Evento	1
139	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	Unidad	Evento	1
140	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	Unidad	Evento	1
141	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	Unidad	Evento	1
142	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	Unidad	Evento	1
143	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	Unidad	Evento	1
144	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	Unidad	Evento	1
145	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
146	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
147	72101511-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
148	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
149	72101511-001	Provisión de limitador de sobretensión	Unidad	Evento	1
150	80111613-9999	Servicio de montaje de limitador de sobretensión	Unidad	Evento	1
151	72101511-001	Provisión de unidad de control para disyuntores	Unidad	Evento	1

152	80111613-9999	Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	Unidad	Evento	1
153	72101511-001	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	Unidad	Evento	1
154	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	Unidad	Evento	1
155	72101511-001	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	Unidad	Evento	1
156	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	Unidad	Evento	1
157	72101511-001	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	Unidad	Evento	1
158	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	Unidad	Evento	1
159	72101511-001	Provisión de contactor para forzador de condensador CHILLER - 40 A	Unidad	Evento	1
160	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para forzador de condensador CHILLER - 40 A	Unidad	Evento	1
161	72101511-001	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
162	80111613-9999	Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
163	72101511-001	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
164	80111613-9999	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
165	72101511-001	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
166	80111613-9999	Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1

167	72101511-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
168	80111613-9999	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
169	72101511-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
170	80111613-9999	Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
171	72101511-001	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	Unidad	Evento	1
172	80111613-9999	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	Unidad	Evento	1
173	72101511-001	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	Unidad	Evento	1
174	80111613-9999	Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	Unidad	Evento	1
175	72101511-001	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
176	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
177	72101511-001	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
178	80111613-9999	Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
179	72101511-001	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	Unidad	Evento	1
180	80111613-9999	Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	Unidad	Evento	1
181	72101511-001	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	Unidad	Evento	1

182	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	Unidad	Evento	1
183	72101511-001	Provisión de disyuntor bipolar para circuito de control	Unidad	Evento	1
184	80111613-9999	Servicio de montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	Unidad	Evento	1
185	72101511-001	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	Unidad	Evento	1
186	80111613-9999	Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	Unidad	Evento	1
187	72101511-001	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	Unidad	Evento	1
188	80111613-9999	Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	Unidad	Evento	1
189	72101511-001	Provisión de llave selectora para operación de BOMBAS	Unidad	Evento	1
190	80111613-9999	Servicio de montaje de llave selectora para operación de BOMBAS	Unidad	Evento	1
191	72101511-001	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	Unidad	Evento	1
192	80111613-9999	Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	Unidad	Evento	1
193	72101511-001	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	Unidad	Evento	1
194	80111613-9999	Servicio de montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	Unidad	Evento	1
195	72101511-001	Provisión de transformador para sistema de control de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
196	80111613-9999	Servicio de montaje de transformador para sistema de control de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1

197	72101511-001	Provisión de transformador para sistema de forzadores de CHILLER	Unidad	Evento	1
198	80111613-9999	Servicio de montaje de transformador para sistema de forzadores de CHILLER	Unidad	Evento	1
199	72101511-001	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	Unidad	Evento	1
200	80111613-9999	Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	Unidad	Evento	1
201	72101511-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
202	72101511-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
203	72101511-001	Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA O SECUNDARIA)	Unidad	Evento	1
204	72101511-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
205	72101511-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
206	72101511-001	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
207	72101511-001	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
208	72101511-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
209	80111613-9999	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
210	72101511-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
211	80111613-9999	Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1

212	72101511-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
213	72101511-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
214	72101511-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
215	72101511-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
216	72101511-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
217	72101511-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
218	72101511-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
219	80111613-9999	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
220	72101511-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
221	80111613-9999	Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
222	72101511-001	Provisión de BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
223	80111613-9999	Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	Unidad	Evento	1
224	72101511-001	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
225	80111613-9999	Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
226	72101511-001	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1

227	80111613-9999	Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
228	72101511-001	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
229	80111613-9999	Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
230	72101511-001	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
231	80111613-9999	Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA o BOMBA SECUNDARIA	Unidad	Evento	1
232	72101511-001	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)	Unidad	Evento	1
233	80111613-9999	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	Unidad	Evento	1
234	72101511-001	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	Unidad	Evento	1
235	80111613-9999	Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	Unidad	Evento	1
236	72101511-001	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida	Unidad	Evento	1
237	80111613-9999	Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	Unidad	Evento	1
238	72101511-001	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida	Unidad	Evento	1
239	80111613-9999	Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	Unidad	Evento	1
240	72101511-001	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida	Unidad	Evento	1
241	80111613-9999	Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida	Unidad	Evento	1

242	80111613-9999	Reparación de cañerías de acero	Unidad	Evento	1
243	80111613-9999	Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	Unidad	Evento	1
244	72101511-001	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	Unidad	Evento	1
245	72101511-001	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	Unidad	Evento	1
246	72101511-001	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	Unidad	Evento	1
247	72101511-001	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	Unidad	Evento	1
248	80111613-9999	Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	Unidad	Evento	1
249	72101511-001	Provisión de regulador de caudal de aire	Unidad	Evento	1
250	80111613-9999	Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	Unidad	Evento	1
251	72101511-001	Provisión de rejas de retorno	Unidad	Evento	1
252	72101511-001	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislación (por m2)	m2	Evento	1
253	72101511-001	Ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
254	80111613-9999	Montaje de Ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
255	72101511-001	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	Unidad	Evento	1
256	72101511-001	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	Unidad	Evento	1

257	72101511-001	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COIL o UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
258	80111613-9999	Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COIL o UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	Unidad	Evento	1
259	72101511-001	Provisión de Termómetro de Columna	Unidad	Evento	1
260	80111613-9999	Servicio de montaje de Termómetro de Columna	Unidad	Evento	1
261	72101511-001	Provisión de Manómetro	Unidad	Evento	1
262	80111613-9999	Servicio de montaje de Manómetro	Unidad	Evento	1
263	72101511-001	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
264	80111613-9999	Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
265	72101511-001	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	m2	Evento	1
266	80111613-9999	Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	m2	Evento	1
267	72101511-001	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	m2	Evento	1
268	80111613-9999	Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	m2	Evento	1
269	80111613-9999	Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	Unidad	Evento	1
270	72101511-001	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	m2	Evento	1
271	80111613-9999	Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	m2	Evento	1

272	72101511-001	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	m2	Evento	1
273	80111613-9999	Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	m2	Evento	1
274	72101511-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
275	80111613-9999	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
276	72101511-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Unidad	Evento	1
277	80111613-9999	Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Unidad	Evento	1
278	72101511-001	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
279	80111613-9999	Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
280	72101511-001	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
281	80111613-9999	Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	metro lineal	Evento	1
282	72101511-001	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
283	80111613-9999	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
284	72101511-001	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
285	80111613-9999	Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
286	72101511-001	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1

287	80111613-9999	Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
288	72101511-001	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
289	80111613-9999	Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
290	72101511-001	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
291	80111613-9999	Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
292	72101511-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
293	80111613-9999	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
294	72101511-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Unidad	Evento	1
295	80111613-9999	Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	Unidad	Evento	1
296	72101511-001	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
297	80111613-9999	Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
298	72101511-001	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
299	80111613-9999	Servicio de montaje de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
300	72101511-001	Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1
301	80111613-9999	Servicio de montaje de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	Unidad	Evento	1

302	72101511-001	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	Unidad	Evento	1
303	80111613-9999	Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	Unidad	Evento	1

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LOS SERVICIOS	LUGAR DONDE LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS	FECHA(S) FINAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
------	--------------------------	----------	-----------------------------------	---	--

1	CHILLERS - Unidades Enfriadoras de Agua	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	
1.1	<p>Presiones:</p> <p>Se procede a verificar las presiones de trabajo de los chillers, se verifica la presión del agua, de modo a que se encuentren dentro del rango nominal. (2 kg/cm2).</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.2	<p>Perdida de Gas:</p> <p>Se realiza la verificación de la presión del gas refrigerante, se debe encontrar dentro de la presión nominal de trabajo. De caso contrario, el sistema posee alguna fuga, y se procede a la búsqueda de dicha fuga.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.3	<p>Verificación de Corriente de Trabajo:</p> <p>Se realiza la medición de las corrientes en las 3 fases, en la comunicación de los mandos, la alimentación del flowswitch, y se verifica si dichas corrientes se encuentran dentro del rango nominal de cada dispositivo.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.4	<p>Verificación de Tensión de Trabajo:</p> <p>Se realiza la medición de las tensiones de trabajo en los chillers, y sus compresores, verificando que la tensión en estos dispositivos, se encuentra dentro del rango de trabajo nominal.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.5	<p>Verificación de Temperatura de Trabajo:</p> <p>Se verifica las temperaturas de entrada y salida en los chillers, instalados en cada tubería.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

1.6	<p>Control de Alarmas: por medio de los termómetros:</p> <p>Se realiza la verificación del Data Logger de los chillers, en caso que haya alguna alarma, se procede a la identificación del problema y a la corrección del mismo.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.7	<p>Limpieza de Condensador:</p> <p>Se realiza la limpieza en el interior de los chillers, en las serpentinas del condensador utilizando la Hidro lavadora con productos concentrados, en caso de hundimientos en las paletas de la serpentina se utiliza un peine de metal para alinear de vuelta. También se</p> <p>procede a realizar la limpieza de los ventiladores de la parte superior del chillers, se desarman las rejas y se realiza dicha limpieza.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.8	<p>Ajustes Eléctricos:</p> <p>Se realiza la verificación de las conexiones de los cables en los equipos, se procede al reajuste de los mismos y en caso a sulfatamiento se cambian los terminales en las conexiones.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.9	<p>Verificación de Bombas:</p> <p>A través del manómetro que tiene cada bomba se verifica si envía el flujo de agua con la presión adecuada, se procede a la verificación de su consumo eléctrico como también el estado de la conexión eléctrica, en caso de necesidad se procede al cambio de la parte dañada.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.10	<p>Ajustes de Comandos:</p> <p>Se verifica el estado de los cables de mando, en caso que este flojo o dañado se procede al cambio o reapriete dependiendo de la necesidad.</p>	1	Unidad	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

1.11	<p>Limpieza de Filtros de Agua:</p> <p>Se tiene que realizar en un inhábil porque este trabajo implica dejar sin funcionamiento el sistema (vaciar el sistema por un periodo de al menos 4 horas) para proceder a la limpieza del filtro que tiene cada Chiller, se retira del equipo se procede a la limpieza, para posterior reinstalación.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.12	<p>Verificación de Alarmas (Data Logger):</p> <p>Como el Data Logger tiene una memoria de registro se procede a la verificación del historial para tener un registro del funcionamiento del sistema y cual fueron las fallas que tuvo en el transcurso de la utilización, y cuales fueron esas fallas.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.13	<p>Prueba del Sistema Protector:</p> <p>(Presiones de Alta y Baja)</p> <p>Se realiza a la verificación de la presión de gas con el manifold para ver si las presiones están dentro del rango nominal de trabajo. En el caso contrario, se procede al reajuste del gas refrigerante del equipo.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.14	<p>Verificación de Equipos, bombas y aislaciones:</p> <p>Tanto las aislaciones como las bombas se encuentran a la intemperie se verifica si a consecuencia de la lluvia o el sol esta se degrada, se procede al cambio o reparación de la parte dañada.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
1.15	<p>Verificación de Tanque de Expansión:</p> <p>Se realiza la verificación de las conexiones hidráulicas del tanque de expansión ubicado en la azotea del edificio, se realiza la limpieza del tanque de expansión, se controla el estado y la cantidad de agua que posee, que debe estar dentro del rango de volumen especificado.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

1.16	<p>Análisis de Agua:</p> <p>Cada mes, se procede a la extracción de una porción de agua del sistema hidráulico, se lleva al laboratorio para realizar los análisis correspondientes, se controla la acidez del agua (pH), cantidad de cloro, entre otros.</p> <p>Si se encuentran dentro del rango aceptado, no es necesario el cambio de agua del sistema hidráulico.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2	FANCOILS / UMAS-Unidades Manejadoras de Aire:			Hospital Regional de Ciudad del Este	
2.1	<p>Limpieza de Filtros:</p> <p>Se procede a la extracción de los filtros de cada equipo y se realiza la limpieza correspondiente del mismo, se deben retirar totalmente las partículas de polvo y suciedad que se adhieren a los filtros, este trabajo se puede realizar con la Hidro lavadora.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.2	<p>Ajustes Eléctricos:</p> <p>Se realiza la verificación de las conexiones de los cables en los equipos, se procede al reajuste de los mismos y en caso borneras.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.3	<p>Llave de Paso:</p> <p>a sulfatamiento se cambian los terminales en las conexiones, control de</p> <p>Se realiza un control del funcionamiento de las llaves de paso o válvulas, se abren y cierran para controlar si no se encuentran resecaas o trabadas, en el caso que se de esta condición, se realiza el cambio de la misma.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

2.4	<p>Verificación de las Resistencias:</p> <p>Se desarmen los equipos para poder tener acceso a las resistencias, las cuales deben ser verificadas en cuanto a su funcionamiento, se controla que no estén averiadas, sulfatadas, también se verifica el estado en que se encuentran los conductores, las aislaciones.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.5	<p>Control de Seguridad:</p> <p>Cada resistencia tiene un dispositivo de seguridad, llamado relé tipo Klixon, que tiene la función de proteger al equipo en caso de que la resistencia exceda la temperatura de trabajo. También están los termostatos de los equipos, ambos componentes deben de verificarse y controlar que estén funcionando adecuadamente.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.6	<p>Limpieza de Rejas:</p> <p>Se procede al desmontaje de las rejas de los ductos, para realizar una limpieza integral de las mismas, con cepillos, artículos de limpieza concentrados. Para el caso de las salas de terapia intensiva se debe tener en cuenta la esterilización de los materiales a utilizar, y si las rejas van a ser extraídas, se deben limpiar y esterilizar para su posterior colocación.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.7	<p>Filtro HEPA:</p> <p>Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que son filtros de alta eficiencia utilizados en las salas de terapia intensiva, deben ser revisados, si se encuentra con mucha suciedad, o partículas, una vez controlado, de ser necesario, dicho filtro debe cambiarse.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

2.8	<p>Válvula de 3 vías:</p> <p>Se revisa manualmente el correcto funcionamiento de las válvulas, haciendo que se abra y cierre el paso del fluido, se controla si la válvula está trabada o reseca.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días
2.9	<p>Correas, Motor eléctrico:</p> <p>Se procede al control del estado de las correas de los motores, y de las poleas, se verifica si las correas están resecaas o con fisuras. También se debe controlar el estado de funcionamiento del motor eléctrico, con multímetro, se verifica que todos los parámetros estén dentro del rango especificado por el fabricante.</p>	Unidad	1	Hospital Regional de Ciudad del Este	30 días

A partir de los quince (15) días calendarios de la firma del contrato, los trabajos serán realizados ordinariamente conforme a los días y horarios establecidos (de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas y los sábados de 07:00 a 12:00 horas), y extraordinariamente en horarios nocturnos o fuera de dichos días, únicamente cuando así lo disponga el Administrador del Contrato por razones técnicas u operativas.

Los plazos máximos pueden ajustarse considerando los siguientes factores:

Dificultad para la ejecución de los trabajos constatada in situ como ser: sala internados, obstáculos a causa de mobiliarios, oficinas cerradas, autorización de las autoridades para el ingreso a determinadas dependencias, inaccesibilidad a los equipos, etc.

Cortes del servicio de energía eléctrica o agua potable.

PLAZOS DE ENTREGA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los plazos máximos de entrega por cada equipo sometido al mantenimiento correctivo con instalación de repuestos serán de 72 hs corridas contabilizadas a partir de la fecha de inicio que se registre en la Orden de Trabajo.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

para los servicios de mantenimiento

Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 24 horas desde la fecha de realización del servicio.

El administrador del contrato podrá requerir a la empresa adjudicada que realice pruebas y/o inspecciones que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes y que cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Manual de cada equipo y Especificaciones técnicas.

El administrador del contrato podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos

La empresa adjudicada tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para el administrador del contrato, en un plazo no mayor a 48 horas posteriores al rechazo por parte del Administrador de contrato con referencia a la no conformidad del servicio.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
 2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.
- Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
 4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
 5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
 6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
 7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Inicio por única vez a las 48 hs. de la firma del contrato Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°1	Mes 1 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°2	Mes 2 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°3	Mes 3 desde la vigencia del contrato

Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°4	Mes 4 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°5	Mes 5 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°6	Mes 6 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°7	Mes 7 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°8	Mes 8 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°9	Mes 9 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°10	Mes 10 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°11	Mes 11 desde la vigencia del contrato

Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°12	Mes 12 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°13	Mes 13 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°14	Mes 14 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°15	Mes 15 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°16	Mes 16 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°17	Mes 17 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°18	Mes 18 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°19	Mes 19 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°20	Mes 20 desde la vigencia del contrato

Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°21	Mes 21 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°22	Mes 22 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°23	Mes 23 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°24	Mes 24 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°25	Mes 25 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°26	Mes 26 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°27	Mes 27 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°28	Mes 28 desde la vigencia del contrato
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos) Acta de recepción porcentual (mensual) Acta de Conformidad	Certificación N°29	Mes 29 desde la vigencia del contrato

Acta de finalización.
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)

Certificación
N°30

Mes 30 desde la vigencia del contrato

Acta de recepción porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Acta de Finalización del contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

31 (TREINTA Y UN) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de recepción porcentual, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios con el V° B° del administrador del Contrato.
6. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato (a los seis meses del último servicio de mantenimiento).

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- *Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley Vigente. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4 % sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma.*
- *La presente licitación es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente*

Contrato abierto por monto minimo y monto maximo

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la

contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados para los bienes, **IMPORTADOS** estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del Tipo de cambio referencial del dólar (BCP) haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas, **mediante notas oficiales**, conforme a la siguiente fórmula:

$$P = (P^o \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (P^o \times 0,2 \times (Soe / Sao))$$

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta

P°: Precio original de la oferta

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva

Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

-Los precios ofertados para los bienes **ORIGEN NACIONAL** estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, **mediante notas oficiales, conforme a la siguiente fórmula:**

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

IPC0

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de la adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

PARA SERVICIOS

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establezca el reajuste salarial a ser realizados, **mediante notas oficiales**, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO (0,2 + 0,80 * S)$$

So

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado. **con deducción del anticipo (ojo, si tiene anticipo)**

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

